


No: Dz201510344



2014000170Z



(2014)国认监认字(001)号



检测
CNAS L0259

检 验 报 告

认证委托人：镇江市欧菱电气自动化系统设备有限公司

产品型号名称：OL-D-2KVA 型、OL-D-1KVA 型应急照明集中电源（消防应急灯具专用应急电源）

检验类别：分型试验

国家消防电子产品质量监督检验中心

国家消防电子产品质量监督检验中心
检验报告

No: Dz201510344

共 13 页 第 1 页

产品名称	应急照明集中电源（消防应急灯具专用应急电源）	型号	OL-D-2KVA 型、 OL-D-1KVA 型
认证委托人	镇江市欧菱电气自动化系统设备有限公司	检验类别	分型试验
生产者	镇江市欧菱电气自动化系统设备有限公司	生产日期	2015 年 1 月
生产企业	镇江市欧菱电气自动化系统设备有限公司	抽样者	/
抽样基数	/	抽样地点	/
样品数量	各 1 台	抽样日期	/
样品状态	完好	受理日期	2015 年 3 月 12 日
检验依据	GB 17945-2010《消防应急照明和疏散指示系统》 CNCA-C18-01: 2014《强制性产品认证实施规则 火灾报警产品》 CCCF-HZBJ-02《强制性产品认证实施细则 火灾报警产品 消防应急照明和疏散指示产品》		
检验项目	试验前检查、基本功能试验、充放电试验、电压波动试验、转换电压试验、耐压试验、静电放电抗扰度试验、浪涌（冲击）抗扰度试验、电快速瞬变脉冲群抗扰度试验、外壳防护等级试验		
检验结论	<p>经检验，所检验项目符合 GB 17945-2010《消防应急照明和疏散指示系统》的要求，按照上述检验依据综合判定为合格。 （主型产品为 OL-D-3KVA 型应急照明集中电源（消防应急灯具专用应急电源））。</p> <p>以下空白。</p> <div style="text-align: right;">  签发日期：2015 年 3 月 29 日 </div>		
备注	报告中符号“/”表示无内容，“—”表示不适用于该产品。		

批准：刘军华

审核：杨波

编制：林强