

VSAIL 福赛尔

安全保障美好生活

企业资质证书

2018 年 第一版



北京福赛尔安全消防设备有限公司

Beijing VSAIL Fire Protection Equipment Co. Ltd.

公 司 简 介

北京福赛尔安全消防设备有限公司，自 2004 年成立以来，始终致力于消防电子领域的探索和创新，是专业从事火灾报警和灭火控制系统的方案及产品设计和生产，是集研发、生产、销售及工程服务为一体的高新技术企业。拥有一批长期从事火灾报警产品研究，且具备丰富实际经验的产品设计开发技术人才及专业管理团队，具有完整的自主知识产权及多项发明专利。企业依托雄厚的资本后盾、以优异的产品设计、精良的工艺装备、适宜的生产环境、完善的管理体系，为火灾报警电子产品的生产提供了可靠的质量保证。

北京福赛尔安全消防设备有限公司研发、生产的产品类型涉及火灾自动报警、电气火灾监控、可燃气体监控、消防远程监控和新能源汽车防火监控、列车及高铁列车防火监控、风电机组等工业消防产品领域，产品采用国际流行的工业设计理念和高可靠的品质设计。公司已通过德国莱茵认证公司实施的 IOS9001-2008 质量管理体系国际认证，并且通过了 GB/T24001-2004 环境管理体系和 GB/T28001-2011 职业健康安全管理体系的认证。在产品获得国内 3C 认证的同时，还致力于产品的 LPCB、UL 等国际产品认证，为使中国的火灾报警产品“冲出国门、走向世界”迈出了坚实的第一步。

北京福赛尔安全消防设备有限公司具有健全的营销服务网络，分支机构及办事处遍及全国各大区域。产品营销和服务范围包括：民用建筑、高层住宅、移动通信、石油化工、铁路机车、高铁列车、新能源汽车、风电机组、电网电站、地下综合管廊和城市 119 远程监控等多项特殊行业，为客户提供便捷的产品技术支持及服务。公司倡导推行的“主动式售后服务”的模式和理念为全国首创，使得消防报警电子产品的服务方式发生了划时代的变革。

北京福赛尔安全消防设备有限公司遵循“诚信、专注、创新、责任”的核心价值观，坚持“永不追求利益最大化，而是真心服务他人”的经营理念，秉承“正直做人，踏踏实实做事”的企业精神，履行“捍卫人类生命和财产的安全”的神圣使命，竭诚为广大客户提供优质的产品和完美的服务。立志以科技的不断创新，与您共同创建安全、美好的未来。

目 录

一、企业资质.....	1
营业执照	1
GB/T 19001-2015 质量管理体系认证证书	2
ISO 14001:2015 环境管理体系认证证书	3
CHSAS 18001:2007 职业健康安全管理体系认证证书.....	4
二、火灾报警控制器系列	5
JB-QB-V6811 火灾报警控制器 3C 证书.....	5
JB-QB-V6811 火灾报警控制器型式检验报告	6
JB-QB-V6821 火灾报警控制器（联动型）3C 证书.....	7
JB-QB-V6821 火灾报警控制器（联动型）型式检验报告	8
JB-QB-V6851 火灾报警控制器（联动型）3C 证书.....	9
JB-QB-V6851 火灾报警控制器（联动型）型式检验报告	10
JB-QB-V6861 火灾报警控制器 3C 证书.....	11
JB-QB-V6861 火灾报警控制器型式检验报告	12
JB-QB-V6861 气体灭火控制器 3C 证书.....	13
JB-QB-V6861 气体灭火控制器型式检验报告	14
JB-QB-PBF1200 火灾报警控制器（联动型）3C 证书	15
JB-QB-PBF1200 火灾报警控制器（联动型）型式检验报告	16
JB-QB-PBF1200 气体灭火控制器 3C 证书	17
JB-QB-PBF1200 气体灭火控制器型式检验报告	18
JB-QG-V6821 火灾报警控制器（联动型）3C 证书	19
JB-QG_V6821 火灾报警控制器（联动型）型式检验报告	20
JB-TG (/TT) -V6851 火灾报警控制器（联动型）3C 证书	21
JB-TG(TT)-V6851 火灾报警控制器（联动型）型式检验报告	22
JB-TB-V6852 火灾报警控制器（联动型）3C 证书.....	23

JB-TB-V6852 火灾报警控制器（联动型）型式检验报告	24
JB-TT-V6852 火灾报警控制器（联动型）3C 证书	25
JB-TT-V6852 火灾报警控制器（联动型）型式检验报告	26
JB-TG-V6852 火灾报警控制器（联动型）3C 证书	27
JB-TG-V6852 火灾报警控制器（联动型）型式检验报告	28
JB-TG (/TT) -V6891 火灾报警控制器（联动型）3C 证书	29
JB-TG(/TT)-V6891 火灾报警控制器（联动型）型式检验报告	30
三、火灾报警及联动控制终端系列	31
JTY-GM-V6621 点型光电感烟火灾探测器 3C 证书	31
JTY-GM-V6621 点型光电感烟火灾探测器型式检验报告	32
JTY-GM-V6621 点型光电感烟火灾探测器防爆合格证	33
JTW-ZDM-V6631 点型感温火灾探测器（A2）3C 证书	34
JTW-ZDM-V6631 点型感温火灾探测器型式检验报告	35
TW-ZDM-V6631 点型感温火灾探测器防爆合格证	36
J-SAP-M-V6651 手动火灾报警按钮 3C 证书	37
J-SAP-M-V6651 手动火灾报警按钮型式检验报告	38
J-SAP-M-V6651 手动火灾报警按钮防爆合格证	39
J-SAP-M-V6652D (/ V6652) 手动火灾报警按钮 3C 证书	40
J-SAP-M-V6652D 手动火灾报警按钮型式检验报告	41
J-SAP-M-V6652 手动火灾报警按钮型式检验报告	42
J-SAP-M-V6654D 手动火灾报警按钮 3C 证书	43
J-SAP-M-V6654D 手动火灾报警按钮型式检验报告	44
JTG-HM-V6681 点型红外火焰探测器 3C 证书	45
JTG-HM-V6681 点型红外火焰探测器型式检验报告	46
JTG-HM-V6681 点型红外火焰探测器防爆合格证	47
JTG-ZM-V6687 点型紫外火焰探测器 3C 证书	48

JTG-ZM-V6687 点型紫外火焰探测器型式检验报告	49
JTG-ZM-V6687 点型紫外火焰探测器防爆合格证.....	50
V6661 消火栓按钮 3C 证书	51
V6661 消火栓按钮型式检验报告.....	52
V6662 消火栓按钮 3C 证书	53
V6662 消火栓按钮型式检验报告.....	54
V6664 消火栓按钮 3C 证书	55
V6664 消火栓按钮型式检验报告.....	56
V6711R 输入模块 3C 证书	57
V6711R 输入模块型式检验报告	58
V6711 输入模块 3C 证书	59
V6711 输入模块型式检验报告	60
V6721R 输入 / 输出模块 3C 证书	61
V6721R 输入 / 输出模块型式检验报告	62
V6721 输入/输出模块 3C 证书	63
V6721 输入/输出模块型式检验报告	64
V6722 输入/输出模块 3C 证书	65
V6722 输入/输出模块型式检验报告	66
V6723 输出模块 3C 证书	67
V6723 输出模块型式检验报告	68
V6731 (/ V6733) 火灾声光警报器 3C 证书	69
V6731 (/ V6733) 火灾声光警报器型式检验报告	70
V6732 火灾光警报器 3C 证书	71
V6732 火灾光警报器型式检验报告	72
V6735 火灾声光警报器 3C 证书	73
V6735 火灾声光警报器型式检验报告	74

V6761 火灾显示盘 3C 证书	75
V6761 火灾显示盘型式检验报告.....	76
V6762 火灾显示盘 3C 证书	77
V6762 火灾显示盘型式检验报告.....	78
四、火灾报警系统其它设备	79
V6511 消防控制室图形显示装置 3C 证书	79
V6511 消防控制室图形显示装置型式检验报告.....	80
V6911 传输设备 3C 证书	81
V6911 传输设备型式检验报告.....	82
五、可燃气体报警系统系列	83
JTQ-BM-V6671 点型可燃气体探测器 3C 证书	83
JTQ-BM-V6671 点型可燃气体探测器型式检验报告	84
JB-QB-V6871 可燃气体报警控制器 3C 证书	85
JB-QB-V6871 可燃气体报警控制器型式检验报告	86



营业执照

(副本) (1-1)

统一社会信用代码 911103027644201012

名称 北京福赛尔安全消防设备有限公司
类型 其他有限责任公司
住所 北京市北京经济技术开发区科创十四街99号32幢A座401
法定代表人 彭小刚
注册资本 5000万元
成立日期 2004年08月24日
营业期限 2004年08月24日至2024年08月23日
经营范围 灭火装置、火灾报警系统、消防器材、消防设备的生产；销售灭火装置、火灾报警系统、消防器材、消防设备、计算机软件；计算机软件开发、技术服务；货物进出口、技术进出口。
(企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)



在线扫码获取详细信息

登记机关



2016年12月07日

提示：每年1月1日至6月30日通过企业信用信息公示系统
报送上年度年度报告并公示。

认证证书

标准

ISO 9001:2015

证书登记号码

01 100 127725

证书持有者：



北京福赛尔安全消防设备有限公司

统一社会信用代码：911103027644201012

注册地址：中华人民共和国北京市北京经济技术开发区
科创十四街 99 号 32 棚 A 单元 401 号

邮编：100176

经营地址：同上述地址

认证范围：

火灾报警系统及组件的设计、生产和销售

证明完成了审核并满足了 ISO 9001:2015 标准的要求。

有效期：

证书有效期从 2017-11-26 至 2018-12-20。

此证书须经过符合要求的监督审核保持有效。

初次发证始于 2012 年

本证书信息可在国家认证认可监督管理委员会官方网站上查询
<http://www.cnca.gov.cn>

2017-11-29

TÜV Rheinland Cert GmbH
Am Grauen Stein · 51105 Köln

www.tuv.com



TÜVRheinland®
Precisely Right.



环境管理体系认证证书

注册号: U006615E0205R0M

兹证明

北京福赛尔安全消防设备有限公司

统一社会信用代码: 911103027644201012

注册地址: 中国·北京市·北京经济技术开发区科创十四街 99 号 32 幢 A 座 401

办公/生产地址: 中国·北京市·北京经济技术开发区科创十四街 99 号 32 幢

环境管理体系符合标准

ISO 14001:2015

认证范围如下:

火灾报警系统及组件的设计、生产、销售及相关管理活动。

换证日期: 2017 年 11 月 20 日

本证书有效期自 2015 年 10 月 9 日至 2018 年 10 月 8 日

认证范围涉及法律法规要求的行政许可、资质许可、强制性认证的，证书与资质共同使用有效。

在正常接受年度审核的情况下，与年度监督保持通知一并使用有效。

本证书信息可在国家认证认可监督管理委员会官方网站 (www.cnca.gov.cn) 上查询。



有限公司

中国北京市海淀区北四环中路 211 号太极大厦

<http://www.ccci.com.cn>

总 经 理:

王诗

颁证日期: 2015 年 10 月 9 日



0066



职业健康安全管理体系认证证书

注册号: U006615S0068R0M

兹证明

北京福赛尔安全消防设备有限公司

统一社会信用代码: 911103027644201012

注册地址: 中国·北京市·北京经济技术开发区科创十四街 99 号 32 幢 A 座 401

办公/生产地址: 中国·北京市·北京经济技术开发区科创十四街 99 号 32 幢

职业健康安全管理体系符合标准

OHSAS 18001:2007

认证范围如下:

火灾报警系统及组件的设计、生产、销售及相关管理活动。

换证日期: 2016 年 9 月 20 日

本证书有效期自 2015 年 10 月 9 日至 2018 年 10 月 8 日

认证范围涉及法律法规要求的行政许可、资质许可、强制性认证的，证书与资质共同使用有效。

在正常接受年度审核的情况下，与年度监督保持通知一并使用有效。

本证书信息可在国家认监委官方网站 (www.cnca.gov.cn) 上查询。



华夏认证中心有限公司

中国北京市海淀区北四环中路 211 号太极大厦
<http://www.ccci.com.cn>

总 经 理:

王诗

颁证日期: 2015 年 10 月 9 日



0066



中国国家强制性产品认证证书
CERTIFICATE FOR CHINA COMPULSORY PRODUCT CERTIFICATION

证书编号: 2013081801000878

委托方: 北京福赛尔安全消防设备有限公司
所在地: 北京市北京经济技术开发区科创十四街 99 号 32 幢 A 座 401
制造商: 北京福赛尔安全消防设备有限公司(H000264)
所在地: 北京市北京经济技术开发区科创十四街 99 号 32 幢 A 座 401
生产厂: 北京福赛尔安全消防设备有限公司
所在地: 北京经济技术开发区科创十四街 99 号汇龙森科技园 32 幢(3 层除外)

产品名称: 火灾报警控制器

认证单元: JB-QB-V6811

内含: JB-QB-V6811(主型)

产品认证实施规则: CNCA-09C-044:2011

产品认证模式: 工厂质量管理体系审核+认证发证检验+认证后监督

产品标准: GB4717-2005, GB/T19001-2008

上述产品符合强制性认证实施规则 CNCA-09C-044:2011 的要求, 特发此证。

首次发证日期: 2013-11-11

发(换)证日期: 2013 年 11 月 11 日 有效期至: 2018 年 11 月 10 日

本证书的有效性需依靠通过证后监督获得保持

本证书的相关信息可通过国家认监委网站 www.cnca.gov.cn 和

中国消防产品信息网站 www.cccf.com.cn 查询



产品认证
CNAS C073-P



公安部消防产品合格评定中心

中国·北京市东城区永外西革新里甲 108 号 100077

<http://www.cccf.net.cn>

A 0023139

国家消防电子产品质量监督检验中心
检验报告

No.Dz201302500


共9页 第1页

产品名称	火灾报警控制器	型 号	JB-QB-V6811
申请单位	北京福赛尔安全消防设备有限公司	检验类别	型式试验
制造商	北京福赛尔安全消防设备有限公司	生产日期	2013年6月
生产企业	北京福赛尔安全消防设备有限公司	到样日期	2013年6月27日
样品数量	2台		
样品状态	完好	检验日期	自 2013年7月 2 日 至 2013年8月 12 日
检验依据	GB 4717-2005		
检验项目	全项		
检 验 结 论	<p>我中心按国家标准 GB 4717-2005《火灾报警控制器》的要求，对北京福赛尔安全消防设备有限公司生产的JB-QB-V6811型火灾报警控制器样品进行了型式试验。其中，低温（运行）试验经补做合格。</p> <p>JB-QB-V6811型火灾报警控制器样品满足 GB 4717-2005《火灾报警控制器》的要求，经检验合格。</p> <p>以下空白。</p>		
备注			

批准: 刘建华

审核: 林英

编制: 刘子巍



签发日期: 2013年9月22日



中国国家强制性产品认证证书
CERTIFICATE FOR CHINA COMPULSORY PRODUCT CERTIFICATION

证书编号: 2013081801000877

委托方: 北京福赛尔安全消防设备有限公司
所在地: 北京市北京经济技术开发区科创十四街 99 号 32 幢 A 座 401
制造商: 北京福赛尔安全消防设备有限公司 (H000264)
所在地: 北京市北京经济技术开发区科创十四街 99 号 32 幢 A 座 401
生产厂: 北京福赛尔安全消防设备有限公司
所在地: 北京经济技术开发区科创十四街 99 号汇龙森科技园 32 幢 (3 层除外)
产品名称: 火灾报警控制器 (联动型)
认证单元: JB-QB-V6821
内含: JB-QB-V6821 (主型)

产品认证实施规则 : CNCA-09C-044:2011

产品认证模式 : 工厂质量管理体系审核+认证发证检验+认证后监督

产品标准 : GB4717-2005、GB16806-2006, GB/T19001-2008

上述产品符合强制性认证实施规则 CNCA-09C-044:2011 的要求, 特发此证。

首次发证日期: 2013-11-11

发(换)证日期: 2013 年 11 月 11 日 有效期至: 2018 年 11 月 10 日

本证书的有效性需依靠通过证后监督获得保持

本证书的相关信息可通过国家认监委网站 www.cnca.gov.cn 和

中国消防产品信息网站 www.cccf.com.cn 查询



产品认证
CNAS O173-P



公安部消防产品合格评定中心

中国·北京市东城区永外西革新里甲 108 号 100077

<http://www.cccf.net.cn>

A 0023136

国家消防电子产品质量监督检验中心
检验报告

No:Dz201302418

共9页 第1页

产品名称	火灾报警控制器(联动型)	型 号	JB-QB-V6821
申请单位	北京福赛尔安全消防设备有限公司	检验类别	型式试验
制造商	北京福赛尔安全消防设备有限公司	生产日期	2013年6月
生产企业	北京福赛尔安全消防设备有限公司	到样日期	2013年6月26日
样品数量	2台	检验日期	自 2013年6月26日至 2013年8月5日
样品状态	完好		
检验依据	GB 4717-2005、GB 16806-2006		
检验项目	全项		
检 验 结 论	<p>我中心按国家标准 GB 4717-2005《火灾报警控制器》、GB 16806-2006《消防联动控制系统》的要求，对北京福赛尔安全消防设备有限公司生产的JB-QB-V6821型火灾报警控制器(联动型)样品进行了型式试验。</p> <p>JB-QB-V6821型火灾报警控制器(联动型)样品满足GB 4717-2005《火灾报警控制器》、GB 16806-2006《消防联动控制系统》的要求，经检验合格。</p> <p>以下空白。</p>	 (检验专用章) 签发日期: 2013年9月23日	
备注			

批准: 刘革新 审核: 林强 编制: 刘子巍



中国国家强制性产品认证证书

CERTIFICATE FOR CHINA COMPULSORY PRODUCT CERTIFICATION

证书编号：2018081801000978

认证委托人：北京福赛尔安全消防设备有限公司

地 址：北京市北京经济技术开发区科创十四街 99 号 32 幢 A 座 401

生 产 者：北京福赛尔安全消防设备有限公司 (H000264)

地 址：北京市北京经济技术开发区科创十四街 99 号 32 幢 A 座 401

生产 企业：北京福赛尔安全消防设备有限公司

地 址：北京经济技术开发区科创十四街 99 号汇龙森科技园 32 幢 (3 层除外)

产品 名 称：火灾报警控制器（联动型）

认 证 单 元：JB-QB-V6851

内 含：JB-QB-V6851(主型)

产品 认 证 实 施 规 则：CNCA-C18-01: 2014

产品 认 证 实 施 细 则：CCCF-HZBJ-01

产品 认 证 基 本 模 式：型式试验 + 企 业 质 量 保 证 能 力 和 产 品 一 致 性 检 查 +
获 证 后 生 产 现 场 抽 取 样 品 检 测 或 者 检 查

产 品 标 准：GB 4717-2005、GB 16806-2006

上 述 产 品 符 合 强 制 性 产 品 认 证 实 施 规 则 CNCA-C18-01: 2014、强 制 性 产 品
认 证 实 施 细 则 CCCF-HZBJ-01 的 要 求，特 发 此 证。

首 次 发 证 日期：2013-05-14

发（换）证 日期：2018 年 05 月 14 日 有 效 期 至：2023 年 05 月 13 日

本 书 证 的 有 效 性 需 依 靠 通 过 证 后 监 督 获 得 保 持

本 书 证 的 相 关 信 息 可 通 过 国 家 认 监 委 网 站 www.cnca.gov.cn 和

中 国 消 防 产 品 信 息 网 站 www.cccf.com.cn 查 询



中国认可
产品
PRODUCT
CNAS C073-P



公 安 部 消 防 产 品 合 格 评 定 中 心

中国 · 北京市东城区永外西革新里甲 108 号 100077

<http://www.cccf.net.cn>

A 0124871

国家消防电子产品质量监督检验中心
检验报告

No.Dz201300215

共9页 第1页

产品名称	火灾报警控制器(联动型)	型号	JB-QB-V6851
申请单位	北京福赛尔安全消防设备有限公司	检验类别	型式试验
制造商	北京福赛尔安全消防设备有限公司	生产日期	2012年12月
生产企业	北京福赛尔安全消防设备有限公司	到样日期	2012年12月17日
样品数量	2台	检验日期	自2012年12月20日至2013年1月28日
样品状态	完好		
检验依据	GB 4717-2005、GB 16806-2006		
检验项目	全项		
检验结论	<p>我中心按国家标准GB 4717-2005《火灾报警控制器》、GB 16806-2006《消防联动控制系统》的要求，对北京福赛尔安全消防设备有限公司生产的JB-QB-V6851型火灾报警控制器(联动型)样品进行了型式试验。其中，浪涌(冲击)抗扰度试验经补做合格。</p> <p>JB-QB-V6851型火灾报警控制器(联动型)样品满足GB 4717-2005《火灾报警控制器》、GB 16806-2006《消防联动控制系统》的要求，经检验合格。</p> <p>以下空白。</p>		
备注			

批准: 刘善华

审核: 王学来

编制: 张海行



签发日期: 二〇一三年二月一日



中国国家强制性产品认证证书
CERTIFICATE FOR CHINA COMPULSORY PRODUCT CERTIFICATION

证书编号: 2015081801001032

认证委托人: 北京福赛尔安全消防设备有限公司
地 址: 北京市北京经济技术开发区科创十四街 99 号 32 幢 A 座 401
生 产 者: 北京福赛尔安全消防设备有限公司 (H000264)
地 址: 北京市北京经济技术开发区科创十四街 99 号 32 幢 A 座 401
生产 企业: 北京福赛尔安全消防设备有限公司
地 址: 北京经济技术开发区科创十四街 99 号汇龙森科技园 32 幢 (3 层除外)

产品 名 称: 火灾报警控制器

认 证 单 元: JB-QB-V6861

内 含: JB-QB-V6861(主型)

产品认 证 实 施 规 则 : CNCA-C18-01: 2014

产品认 证 基 本 模 式: 型式试验 + 企 业 质 量 保 证 能 力 和 产 品 一 致 性 检 查 +
获 证 后 生 产 现 场 抽 取 样 品 检 测 或 者 检 查

产 品 标 准 : GB 4717-2005

上 述 产 品 符 合 强 制 性 认 证 实 施 规 则 CNCA-C18-01: 2014 的 要 求, 特 发 此 证。

首 次 发 证 日 期 : 2015-09-01

发 (换) 证 日 期 : 2015 年 09 月 01 日 有 效 期 至 : 2020 年 08 月 31 日

本证书的有效性需依靠通过证后监督获得保持

本证书的相 关 信 息 可 通 过 国 家 认 监 委 网 站 www.cnca.gov.cn 和
中 国 消 防 产 品 信 息 网 站 www.cccf.com.cn 查 询



产品认证
CNAS C073-P



公安部消防产品合格评定中心

中国·北京市东城区永外西革新里甲 108 号 100077

<http://www.cccf.net.cn>




A 0040389

国家消防电子产品监督检验中心
检验报告

No: Dz201510717

共 11 页 第 1 页

产品名称	火灾报警控制器	型 号	JB-QB-V6861
认证委托人	北京福赛尔安全消防设备有限公司	检验类别	型式试验
生 产 者	北京福赛尔安全消防设备有限公司	生产日期	2015 年 2 月
生产企业	北京福赛尔安全消防设备有限公司	抽 样 者	/
抽样基数	/	抽样地点	/
样品数量	2 台	抽样日期	/
样品状态	完好	受理日期	2015 年 5 月 12 日
检验依据	GB 4717-2005《火灾报警控制器》 CNCA-C18-01: 2014《强制性产品认证实施规则 火灾报警产品》 CCCF-HZBJ-01《强制性产品认证实施细则 火灾报警产品 火灾探测报警产品》		
检验项目	全项		
检 验 结 论	经检验，所检验项目符合 GB 4717-2005《火灾报警控制器》要求，按照上述检验依据综合判定为合格。 以下空白。		
备 注	报告中符号“/”表示无内容，“—”表示不适用于该产品。		

批准:  审核:  编制: 



签发日期: 2015年8月11日



中国国家强制性产品认证证书
CERTIFICATE FOR CHINA COMPULSORY PRODUCT CERTIFICATION

证书编号: 2015081801001035

认证委托人: 北京福赛尔安全消防设备有限公司
地 址: 北京市北京经济技术开发区科创十四街 99 号 32 楼 A 座 401
生 产 者: 北京福赛尔安全消防设备有限公司(H000264)
地 址: 北京市北京经济技术开发区科创十四街 99 号 32 楼 A 座 401
生 产 企 业: 北京福赛尔安全消防设备有限公司
地 址: 北京经济技术开发区科创十四街 99 号汇龙森科技园 32 楼(3 层除外)
产 品 名 称: 气体灭火控制器
认 证 单 元: JB-QB-V6861
内 含: JB-QB-V6861(主型)
产 品 认 证 施 行 规 则 : CNCA-C18-01: 2014
产 品 认 证 基 本 模 式: 型式试验 + 企业质量保证能力和产品一致性检查 +
获证后生产现场抽取样品检测或者检查
产 品 标 准 : GB 16806-2006
上述产品符合强制性认证实施规则 CNCA-C18-01: 2014 的要求, 特发此证。

首次发证日期: 2015-09-02

发(换)证日期: 2015 年 09 月 02 日 有效期至: 2020 年 09 月 01 日

本证书的有效性需依靠通过证后监督获得保持

本证书的相关信息可通过国家认监委网站 www.cnca.gov.cn 和
中国消防产品信息网站 www.cccf.com.cn 查询



产品认证
CNAS C073-P



公安部消防产品合格评定中心

中国·北京市东城区永外西革新里甲 108 号 100077

<http://www.cccf.net.cn>




A 0040356

国家消防电子产品质量监督检验中心
检验报告

No: Dz201510794

共 11 页 第 1 页

产品名称	气体灭火控制器	型 号	JB-QB-V6861
认证委托人	北京福赛尔安全消防设备有限公司	检验类别	型式试验
生产者	北京福赛尔安全消防设备有限公司	生产日期	2015 年 2 月
生产企业	北京福赛尔安全消防设备有限公司	抽 样 者	/
抽样基数	/	抽样地点	/
样品数量	2 台	抽样日期	/
样品状态	完好	受理日期	2015 年 5 月 12 日
检验依据	GB 16806-2006《消防联动控制系统》 CNCA-C18-01: 2014《强制性产品认证实施规则 火灾报警产品》 CCCF-HZBJ-01《强制性产品认证实施细则 火灾报警产品 火灾探测报警产品》		
检验项目	全项		
检 验 结 论	<p>经检验，所检验项目符合 GB 16806-2006《消防联动控制系统》要求，按照上述检验依据综合判定为合格。</p> <p>以下空白。</p>		
备注	报告中符号“/”表示无内容，“—”表示不适用于该产品。		

批准:  审核:  编制: 



签发日期: 2015 年 8 月 12 日



中国国家强制性产品认证证书
CERTIFICATE FOR CHINA COMPULSORY PRODUCT CERTIFICATION

证书编号: 2018081801001255

认 证 委 托 人: 北京福赛尔安全消防设备有限公司
地 址: 北京市北京经济技术开发区科创十四街 99 号 32 幢 A 座 401
生 产 者: 北京福赛尔安全消防设备有限公司(H000264)
地 址: 北京市北京经济技术开发区科创十四街 99 号 32 幢 A 座 401
生 产 企 业: 北京福赛尔安全消防设备有限公司
地 址: 北京经济技术开发区科创十四街 99 号汇龙森科技园 32 幢(3 层除外)
产 品 名 称: 火灾报警控制器(联动型)
认 证 单 元: JB-QB-PBF1200
内 含: JB-QB-PBF1200(主型)
产 品 认 证 施 行 规 则: CNCA-C18-01: 2014
产 品 认 证 施 行 细 则: CCCF-HZBJ-01
产 品 认 证 基 本 模 式: 型式试验 + 企业质量保证能力和产品一致性检查 +
获证后生产现场抽取样品检测或者检查
产 品 标 准: GB 4717-2005、GB 16806-2006
上述产品符合强制性产品认证实施规则 CNCA-C18-01: 2014、强制性产品
认证实施细则 CCCF-HZBJ-01 的要求, 特发此证。

首 次 发 证 日 期: 2018-06-27

发(换)证日期: 2018 年 06 月 27 日 有 效 期 至: 2023 年 06 月 26 日

本证书的有效性需依靠通过证后监督获得保持

本证书的相关信息可通过国家认监委网站 www.cnca.gov.cn 和

中国消防产品信息网站 www.cccf.com.cn 查询



中国认可
产品
PRODUCT
CNAS C073-P



公安部消防产品合格评定中心

中国·北京市东城区永外西革新里甲 108 号 100077
<http://www.cccf.net.cn>




A 0133457

国家消防电子产品质量监督检验中心
检验报告

No: Dz2018100859

共 11 页 第 1 页

产品名称	火灾报警控制器（联动型）	型 号	JB-QB-PBF1200
认证委托人	北京福赛尔安全消防设备有限公司	检验类别	型式试验
生产者	北京福赛尔安全消防设备有限公司	生产日期	2018年1月
生产企业	北京福赛尔安全消防设备有限公司	抽 样 者	/
抽样基数	/	抽样地点	/
样品数量	2台	抽样日期	/
样品状态	完好	受理日期	2018年3月6日
检验依据	GB 4717-2005《火灾报警控制器》 GB 16806-2006《消防联动控制系统》 CNCA-C18-01: 2014《强制性产品认证实施规则 火灾报警产品》 CCCF-HZBJ-01《强制性产品认证实施细则 火灾报警产品 火灾探测报警产品》		
检验项目	全部适用项目		
检 验 结 论	<p>经检验，所检验项目符合 GB 4717-2005《火灾报警控制器》、 GB 16806-2006《消防联动控制系统》要求，按照上述检验依据综合判定为合格。</p> <p>以下空白。</p>		
备注	报告中符号“/”表示无内容，“—”表示不适用于该产品。		

批准:  审核:  编制: 



签发日期: 2018年5月3日



中国国家强制性产品认证证书

CERTIFICATE FOR CHINA COMPULSORY PRODUCT CERTIFICATION

证书编号: 2018081801001256

认证委托人: 北京福赛尔安全消防设备有限公司

地 址: 北京市北京经济技术开发区科创十四街 99 号 32 幢 A 座 401

生 产 者: 北京福赛尔安全消防设备有限公司 (H000264)

地 址: 北京市北京经济技术开发区科创十四街 99 号 32 幢 A 座 401

生 产 企 业: 北京福赛尔安全消防设备有限公司

地 址: 北京经济技术开发区科创十四街 99 号汇龙森科技园 32 幢 (3 层除外)

产 品 名 称: 气体灭火控制器

认 证 单 元: JB-QB-PBF1200

内 含: JB-QB-PBF1200 (主型)

产 品 认 证 施 行 规 则 : CNCA-C18-01: 2014

产 品 认 证 施 行 细 则 : CCCF-HZBJ-01

产 品 认 证 基 本 模 式: 型式试验 + 企业质量保证能力和产品一致性检查 + 获证后生产现场抽取样品检测或者检查

产 品 标 准 : GB 16806-2006

上述产品符合强制性产品认证实施规则 CNCA-C18-01: 2014、强制性产品认证实施细则 CCCF-HZBJ-01 的要求, 特发此证。

首 次 发 证 日 期: 2018-06-27

发(换)证日期: 2018 年 06 月 27 日 有 效 期 至: 2023 年 06 月 26 日

本证书的有效性需依靠通过证后监督获得保持

本证书的相关信息可通过国家认监委网站 www.cnca.gov.cn 和

中国消防产品信息网站 www.cccf.com.cn 查询



中国认可
产品
PRODUCT
CNAS C073-P



公安部消防产品合格评定中心

中国·北京市东城区永外西革新里甲 108 号 100077

<http://www.cccf.net.cn>




A 0133458

国家消防电子产品质量监督检验中心
检验报告

No: Dz2018100860

共 11 页 第 1 页

产品名称	气体灭火控制器	型 号	JB-QB-PBF1200
认证委托人	北京福赛尔安全消防设备有限公司	检验类别	型式试验
生产者	北京福赛尔安全消防设备有限公司	生产日期	2018年1月
生产企业	北京福赛尔安全消防设备有限公司	抽 样 者	/
抽样基数	/	抽样地点	/
样品数量	2 台	抽样日期	/
样品状态	完好	受理日期	2018年3月6日
检验依据	GB 16806-2006《消防联动控制系统》 CNCA-C18-01: 2014《强制性产品认证实施规则 火灾报警产品》 CCCF-HZBJ-01《强制性产品认证实施细则 火灾报警产品 火灾探测报警产品》		
检验项目	全部适用项目		
检 验 结 论	经检验，所检验项目符合 GB 16806-2006《消防联动控制系统》要求，按照上述检验依据综合判定为合格。 以下空白。		
备注	报告中符号“/”表示无内容，“—”表示不适用于该产品。		

批准:  审核:  编制: 



签发日期: 2018年5月3日



中国国家强制性产品认证证书
CERTIFICATE FOR CHINA COMPULSORY PRODUCT CERTIFICATION

证书编号：2013081801000876

委托方：北京福赛尔安全消防设备有限公司
所在地：北京市北京经济技术开发区科创十四街 99 号 32 檐 A 座 401
制造商：北京福赛尔安全消防设备有限公司(H000264)
所在地：北京市北京经济技术开发区科创十四街 99 号 32 檐 A 座 401
生产厂：北京福赛尔安全消防设备有限公司
所在地：北京经济技术开发区科创十四街 99 号汇龙森科技园 32 檐(3 层除外)
产品名称：火灾报警控制器（联动型）
认证单元：JB-QG-V6821
内含：JB-QG-V6821(主型)

产品认证实施规则：CNCA-09C-044:2011

产品认证模式：工厂质量管理体系审核+认证发证检验+认证后监督

产品标准：GB4717-2005、GB16806-2006, GB/T19001-2008

上述产品符合强制性认证实施规则 CNCA-09C-044:2011 的要求，特发此证。

首次发证日期：2013-11-11

发（换）证日期：2013 年 11 月 11 日 有效期至：2018 年 11 月 10 日

本证书的有效性需依靠通过证后监督获得保持

本证书的相关信息可通过国家认监委网站 www.cnca.gov.cn 和
中国消防产品信息网站 www.cccf.com.cn 查询



公安部消防产品合格评定中心

中国·北京市东城区永外西革新里甲 108 号 100077
<http://www.cccf.net.cn>

A 0023135

国家消防电子产品质量监督检验中心
检验报告

No.Dz201302405

共9页 第1页

产品名称	火灾报警控制器(联动型)	型号	JB-QG-V6821
申请单位	北京福赛尔安全消防设备有限公司	检验类别	型式试验
制造商	北京福赛尔安全消防设备有限公司	生产日期	2013年6月
生产企业	北京福赛尔安全消防设备有限公司	到样日期	2013年6月19日
样品数量	2台	检验日期	自2013年6月24日至2013年8月5日
样品状态	完好		
检验依据	GB 4717-2005、GB 16806-2006		
检验项目	全项		
检验结论	<p>我中心按国家标准 GB 4717-2005《火灾报警控制器》、GB 16806-2006《消防联动控制系统》的要求，对北京福赛尔安全消防设备有限公司生产的JB-QG-V6821型火灾报警控制器(联动型)样品进行了型式试验。</p> <p>JB-QG-V6821型火灾报警控制器(联动型)样品满足GB 4717-2005《火灾报警控制器》、GB 16806-2006《消防联动控制系统》的要求，经检验合格。</p> <p>以下空白。</p>		
备注			

批准: 刘善华 审核: 杜亚东 编制: 刘子豪



中国国家强制性产品认证证书
CERTIFICATE FOR CHINA COMPULSORY PRODUCT CERTIFICATION

证书编号: 2013081801000544

认证委托人: 北京福赛尔安全消防设备有限公司
地 址: 北京市北京经济技术开发区科创十四街 99 号 32 幢 A 座 401
生 产 者: 北京福赛尔安全消防设备有限公司(H000264)
地 址: 北京市北京经济技术开发区科创十四街 99 号 32 幢 A 座 401
生产企 业: 北京福赛尔安全消防设备有限公司
地 址: 北京经济技术开发区科创十四街 99 号汇龙森科技园 32 幢(3 层除外)

产品名称: 火灾报警控制器(联动型)

认 证 单 元: JB-TG-V6851

内含: JB-TG-V6851(主型)

JB-TT-V6851

产品认证实施规则: CNCA-C18-01: 2014

产品认证实施细则: CCCF-HZBJ-01

产品认证基本模式: 型式试验 + 企业质量保证能力和产品一致性检查 +
获证后生产现场抽取样品检测或者检查

产 品 标 准: GB 4717-2005、GB 16806-2006

上述产品符合强制性产品认证实施规则 CNCA-C18-01: 2014、强制性产品
认证实施细则 CCCF-HZBJ-01 的要求, 特发此证。

首次发证日期: 2013-07-08

发(换)证日期: 2018 年 07 月 08 日 有效期至: 2023 年 07 月 07 日

本证书的有效性需依靠通过证后监督获得保持

本证书的相关信息可通过国家认监委网站 www.cnca.gov.cn 和

中国消防产品信息网站 www.cccf.com.cn 查询



中国认可
产品
PRODUCT
CNAS C073-P



公安部消防产品合格评定中心

中国·北京市东城区永外西革新里甲 108 号 100077

<http://www.cccf.net.cn>

A 0107316

国家消防电子产品质量监督检验中心
检验报告

No.Dz201301201

共13页 第1页

产品名称	火灾报警控制器(联动型)	型 号	JB-TG-V6851
申请单位	北京福赛尔安全消防设备有限公司	检验类别	型式试验
制造商	北京福赛尔安全消防设备有限公司	生产日期	2013年1月
生产企业	北京福赛尔安全消防设备有限公司	到样日期	2013年2月26日
样品数量	4台		
样品状态	完好	检验日期	自2013年3月8日至2013年5月14日
检验依据	GB 4717-2005、GB 16806-2006		
检验项目	全项		
验 结 论	<p>我中心按国家标准GB 4717-2005《火灾报警控制器》、GB 16806-2006《消防联动控制系统》的要求，对北京福赛尔安全消防设备有限公司生产的JB-TG-V6851型火灾报警控制器(联动型)样品进行了型式试验。其中，射频场感应的传导骚扰抗扰度试验经补做合格。</p> <p>JB-TG-V6851型火灾报警控制器(联动型)样品满足GB 4717-2005《火灾报警控制器》、GB 16806-2006《消防联动控制系统》的要求，经检验合格。</p> <p>JB-TG-V6851型火灾报警控制器(联动型)为JB-TG-V6851型火灾报警控制器(联动型)的分型产品，经检验合格。</p> <p>分型产品与主型产品差异见产品描述。</p> <p>以下空白。</p>		
备注			

批准: 王学东 审核: 王学东 编制: 王学东



中国国家强制性产品认证证书
CERTIFICATE FOR CHINA COMPULSORY PRODUCT CERTIFICATION

证书编号: 2017081801001928

认证委托人: 北京福赛尔安全消防设备有限公司
地 址: 北京市北京经济技术开发区科创十四街 99 号 32 幢 A 座 401
生 产 者: 北京福赛尔安全消防设备有限公司(H000264)
地 址: 北京市北京经济技术开发区科创十四街 99 号 32 幢 A 座 401
生产 企业: 北京福赛尔安全消防设备有限公司
地 址: 北京经济技术开发区科创十四街 99 号汇龙森科技园 32 幢(3 层除外)

产品 名 称: 火灾报警控制器(联动型)

认 证 单 元: JB-TB-V6852

内 含: JB-TB-V6852(主型)

产品 认 证 实 施 规 则 : CNCA-C18-01: 2014

产品 认 证 实 施 细 则 : CCCF-HZBJ-01

产品 认 证 基 本 模 式: 型式试验 + 企 业 质 量 保 证 能 力 和 产 品 一 致 性 检 查 +
获 证 后 生 产 现 场 抽 取 样 品 检 测 或 者 检 查

产 品 标 准 : GB 4717-2005、GB 16806-2006

上 述 产 品 符 合 强 制 性 产 品 认 证 实 施 规 则 CNCA-C18-01: 2014、强 制 性 产 品
认 证 实 施 细 则 CCCF-HZBJ-01 的 要 求, 特 发 此 证。

首 次 发 证 日 期 : 2017-12-21

发(换)证日期: 2017 年 12 月 21 日 有 效 期 至: 2022 年 12 月 20 日

本 证 书 的 有 效 性 需 依 靠 通 过 证 后 监 督 获 得 保 持

本 证 书 的 相 关 信 息 可 通 过 国 家 认 监 委 网 站 www.cnca.gov.cn 和
中 国 消 防 产 品 信 息 网 站 www.cccf.com.cn 查 询



中国认可
产品
PRODUCT
CNAS C073-P



公 安 部 消 防 产 品 合 格 评 定 中 心

中国·北京市东城区永外西革新里甲 108 号 100077

<http://www.cccf.net.cn>



A 0090554

国家消防电子产品质量监督检验中心
检验报告

No: Dz2017104139

共 11 页 第 1 页

产品名称	火灾报警控制器（联动型）	型号	JB-TB-V6852
认证委托人	北京福赛尔安全消防设备有限公司	检验类别	型式试验
生产者	北京福赛尔安全消防设备有限公司	生产日期	2017年7月
生产企业	北京福赛尔安全消防设备有限公司	抽样者	/
抽样基数	/	抽样地点	/
样品数量	4 台	抽样日期	/
样品状态	完好	受理日期	2017 年 9 月 1 日
检验依据	GB 4717-2005《火灾报警控制器》 GB 16806-2006《消防联动控制系统》 CNCA-C18-01: 2014《强制性产品认证实施规则 火灾报警产品》 CCCF-HZBJ-01《强制性产品认证实施细则 火灾报警产品 火灾探测报警产品》		
检验项目	全部适用项目		
检验结论	<p>经检验，所检验项目符合 GB 4717-2005《火灾报警控制器》、 GB 16806-2006《消防联动控制系统》要求，按照上述检验依据综合判定为合格。</p> <p>以下空白。</p>		
备注	报告中符号“/”表示无内容，“—”表示不适用于该产品。		

批准:  审核:  编制: 



签发日期: 2017 年 11 月 10 日



中国国家强制性产品认证证书
CERTIFICATE FOR CHINA COMPULSORY PRODUCT CERTIFICATION

证书编号: 2017081801001931

认证委托人: 北京福赛尔安全消防设备有限公司
地 址: 北京市北京经济技术开发区科创十四街 99 号 32 幢 A 座 401
生 产 者: 北京福赛尔安全消防设备有限公司 (H000264)
地 址: 北京市北京经济技术开发区科创十四街 99 号 32 幢 A 座 401
生产 企业: 北京福赛尔安全消防设备有限公司
地 址: 北京经济技术开发区科创十四街 99 号汇龙森科技园 32 幢 (3 层除外)

产品 名 称: 火灾报警控制器 (联动型)

认 证 单 元: JB-TT-V6852

内含: JB-TT-V6852 (主型)

产品 认 证 实 施 规 则 : CNCA-C18-01: 2014

产品 认 证 实 施 细 则 : CCCF-HZBJ-01

产品 认 证 基 本 模 式: 型式试验 + 企 业 质 量 保 证 能 力 和 产 品 一 致 性 检 查 +
获 证 后 生 产 现 场 抽 取 样 品 检 测 或 者 检 查

产 品 标 准 : GB 4717-2005、GB 16806-2006

上 述 产 品 符 合 强 制 性 产 品 认 证 实 施 规 则 CNCA-C18-01: 2014、强 制 性 产 品
认 证 实 施 细 则 CCCF-HZBJ-01 的 要 求, 特 发 此 证。

首 次 发 证 日 期 : 2017-12-21

发 (换) 证 日期: 2017 年 12 月 21 日 有 效 期 至: 2022 年 12 月 20 日

本 书 证 的 有 效 性 需 依 靠 通 过 证 后 监 督 获 得 保 持

本 书 证 的 相 关 信 息 可 通 过 国 家 认 监 委 网 站 www.cnca.gov.cn 和
中 国 消 防 产 品 信 息 网 站 www.cccf.com.cn 查 询



中国认可
产品
PRODUCT
CNAS C073-P



公安部消防产品合格评定中心

中国·北京市东城区永外西革新里甲 108 号 100077

<http://www.cccf.net.cn>


A 0090557

国家消防电子产品质量监督检验中心
检验报告


No: Dz2017104140

共 11 页 第 1 页

产品名称	火灾报警控制器（联动型）	型 号	JB-TT-V6852
认证委托人	北京福赛尔安全消防设备有限公司	检验类别	型式试验
生 产 者	北京福赛尔安全消防设备有限公司	生产日期	2017 年 7 月
生产企业	北京福赛尔安全消防设备有限公司	抽 样 者	/
抽样基数	/	抽样地点	/
样品数量	4 台	抽样日期	/
样品状态	完好	受理日期	2017 年 9 月 1 日
检验依据	GB 4717-2005《火灾报警控制器》 GB 16806-2006《消防联动控制系统》 CNCA-C18-01: 2014《强制性产品认证实施规则 火灾报警产品》 CCCF-HZBJ-01《强制性产品认证实施细则 火灾报警产品 火灾探测报警产品》		
检验项目	全部适用项目		
检 验 结 论	经检验，所检验项目符合 GB 4717-2005《火灾报警控制器》、 GB 16806-2006《消防联动控制系统》要求，按照上述检验依据综合判定为合格。 以下空白。		
备注	报告中符号“/”表示无内容，“—”表示不适用于该产品。		

批准: 

审核: 

编制: 



签发日期: 2017 年 11 月 10 日



中国国家强制性产品认证证书

CERTIFICATE FOR CHINA COMPULSORY PRODUCT CERTIFICATION

证书编号: 2017081801001325

认证委托人: 北京福赛尔安全消防设备有限公司
地 址: 北京市北京经济技术开发区科创十四街 99 号 32 幢 A 座 401
生 产 者: 北京福赛尔安全消防设备有限公司 (H000264)
地 址: 北京市北京经济技术开发区科创十四街 99 号 32 幢 A 座 401
生产 企业: 北京福赛尔安全消防设备有限公司
地 址: 北京经济技术开发区科创十四街 99 号汇龙森科技园 32 幢 (3 层除外)

产品名称: 火灾报警控制器 (联动型)

认 证 单 元: JB-TG-V6852

内含: JB-TG-V6852 (主型)

产品认证实施规则: CNCA-C18-01: 2014

产品认证实施细则: CCCF-HZBJ-01

产品认证基本模式: 型式试验 + 企业质量保证能力和产品一致性检查 +
获证后生产现场抽取样品检测或者检查

产 品 标 准: GB 4717-2005、GB 16806-2006

上述产品符合强制性产品认证实施规则 CNCA-C18-01: 2014、强制性产品
认证实施细则 CCCF-HZBJ-01 的要求, 特发此证。

首次发证日期: 2017-09-25

发(换)证日期: 2017 年 09 月 25 日 有效期至: 2022 年 09 月 24 日

本证书的有效性需依靠通过证后监督获得保持

本证书的相关信息可通过国家认监委网站 www.cnca.gov.cn 和

中国消防产品信息网站 www.cccf.com.cn 查询



中国认可
产品
PRODUCT
CNAS C073-P



公安部消防产品合格评定中心

中国·北京市东城区永外西革新里甲 108 号 100077

<http://www.cccf.net.cn>




A 0078019

国家消防电子产品质量监督检验中心
检验报告

No: Dz2017101097

共 11 页 第 1 页

产品名称	火灾报警控制器（联动型）	型 号	JB-TG-V6852
认证委托人	北京福赛尔安全消防设备有限公司	检验类别	型式试验
生 产 者	北京福赛尔安全消防设备有限公司	生产日期	2016 年 12 月
生产企业	北京福赛尔安全消防设备有限公司	抽 样 者	/
抽样基数	/	抽样地点	/
样品数量	4 台	抽样日期	/
样品状态	完好	受理日期	2017 年 4 月 12 日
检验依据	GB 4717-2005《火灾报警控制器》 GB 16806-2006《消防联动控制系统》 CNCA-C18-01: 2014《强制性产品认证实施规则 火灾报警产品》 CCCF-HZBJ-01《强制性产品认证实施细则 火灾报警产品 火灾探测报警产品》		
检验项目	全项		
检 验 结 论	经检验，所检验项目符合 GB 4717-2005《火灾报警控制器》、 GB 16806-2006《消防联动控制系统》要求，按照上述检验依据综合判定为合格。 以下空白。		
备 注	报告中符号“/”表示无内容，“—”表示不适用于该产品。		

批准: 
审核: 
编制: 

签发日期: 2017 年 6 月 21 日



中国国家强制性产品认证证书
CERTIFICATE FOR CHINA COMPULSORY PRODUCT CERTIFICATION

证书编号：2013081801000543

认证委托人：北京福赛尔安全消防设备有限公司
地 址：北京市北京经济技术开发区科创十四街 99 号 32 幢 A 座 401
生 产 者：北京福赛尔安全消防设备有限公司 (H000264)
地 址：北京市北京经济技术开发区科创十四街 99 号 32 幢 A 座 401
生产 企业：北京福赛尔安全消防设备有限公司
地 址：北京经济技术开发区科创十四街 99 号汇龙森科技园 32 幢 (3 层除外)
产品 名称：火灾报警控制器（联动型）
认 证 单 元：JB-TG-V6891
内 含：JB-TG-V6891 (主型)
JB-TT-V6891

产品认 证实施规则：CNCA-C18-01：2014

产品认 证实施细 则：CCCF-HZBJ-01

产品认 证基本模式：型式试验 + 企 业质量保证能 力和产品一致性检查 +
获证后生产现场抽取样品检测或者检查

产 品 标 准：GB 4717-2005、GB 16806-2006

上述产品符合强制性产品认 证实施规则 CNCA-C18-01：2014、强制性产品
认 证实施细 则 CCCF-HZBJ-01 的要求，特发此证。

首次发证日期：2013-07-08

发(换)证日期：2018年07月08日 有效 期至：2023年07月07日

本证书的有效性需依靠通过证后监督获得保持
本证书的相关信息可通过国家认监委网站 www.cnca.gov.cn 和
中国消防产品信息网站 www.cccf.com.cn 查询



中国认可
产品
PRODUCT
CNAS C073-P



公安部消防产品合格评定中心

中国·北京市东城区永外西革新里甲 108 号 100077
<http://www.cccf.net.cn>

A 0107317

国家消防电子产品质量监督检验中心
检验报告

No.Dz201301202

共 13 页 第 1 页

产品名称	火灾报警控制器(联动型)	型号	JB-TG-V6891
申请单位	北京福赛尔安全消防设备有限公司	检验类别	型式试验
制造商	北京福赛尔安全消防设备有限公司	生产日期	2013年1月
生产企业	北京福赛尔安全消防设备有限公司	到样日期	2013年2月26日
样品数量	4台	检验日期	自2013年3月8日至2013年5月14日
样品状态	完好		
检验依据	GB 4717-2005、GB 16806-2006		
检验项目	全项		
检验结论	<p>我中心按国家标准GB 4717-2005《火灾报警控制器》、GB 16806-2006《消防联动控制系统》的要求，对北京福赛尔安全消防设备有限公司生产的JB-TG-V6891型火灾报警控制器(联动型)样品进行了型式试验。</p> <p>JB-TG-V6891型火灾报警控制器(联动型)样品满足GB 4717-2005《火灾报警控制器》、GB 16806-2006《消防联动控制系统》的要求，经检验合格。</p> <p>JB-TT-V6891型火灾报警控制器(联动型)为JB-TG-V6891型火灾报警控制器(联动型)的分型产品，经检验合格。</p> <p>分型产品与主型产品差异见产品描述。</p> <p>以下空白。</p>	 <p>(检验专用章)</p>	
备注		签发日期：2013年3月31日	

批准：王建红

审核：王学来

编制：王行



中国国家强制性产品认证证书

CERTIFICATE FOR CHINA COMPULSORY PRODUCT CERTIFICATION

证书编号: 2018081801000979

认证委托人: 北京福赛尔安全消防设备有限公司
地 址: 北京市北京经济技术开发区科创十四街 99 号 32 幢 A 座 401
生 产 者: 北京福赛尔安全消防设备有限公司(H000264)
地 址: 北京市北京经济技术开发区科创十四街 99 号 32 幢 A 座 401
生产企 业: 北京福赛尔安全消防设备有限公司
地 址: 北京经济技术开发区科创十四街 99 号汇龙森科技园 32 幢(3 层除外)

产品名称: 点型光电感烟火灾探测器

认证单元: JTY-GM-V6621

内含: JTY-GM-V6621(主型)

产品认证实施规则: CNCA-C18-01: 2014

产品认证实施细则: CCCF-HZBJ-01

产品认证基本模式: 型式试验 + 企业质量保证能力和产品一致性检查 +
获证后生产现场抽取样品检测或者检查

产 品 标 准: GB4715-2005

上述产品符合强制性产品认证实施规则 CNCA-C18-01: 2014、强制性产品
认证实施细则 CCCF-HZBJ-01 的要求, 特发此证。

首次发证日期: 2013-05-14

发(换)证日期: 2018 年 05 月 14 日 有效期至: 2023 年 05 月 13 日

本证书的有效性需依靠通过证后监督获得保持

本证书的相关信息可通过国家认监委网站 www.cnca.gov.cn 和
中国消防产品信息网站 www.cccf.com.cn 查询



中国认可
产品
PRODUCT
CNAS C073-P



公安部消防产品合格评定中心

中国·北京市东城区永外西革新里甲 108 号 100077

<http://www.cccf.net.cn>

A 0124872

国家消防电子产品质量监督检验中心
检验报告

No: Dz201410815

共 11 页第 1 页

产品名称	点型光电感烟火灾探测器	型 号	JTY-GM-V6621
认证委托人	北京福赛尔安全消防设备有限公司	检验类别	型式试验
生产者	北京福赛尔安全消防设备有限公司	生产日期	2014 年 7 月
生产企业	北京福赛尔安全消防设备有限公司	抽 样 者	/
抽样基数	/	抽样地点	/
样品数量	20 只	抽样日期	/
样品状态	完好	受理日期	2014 年 8 月 13 日
检验依据	GB 4715-2005 《点型感烟火灾探测器》 CNCA-C18-01: 2014 《强制性产品认证实施规则 火灾报警产品》 CCCF-HZBJ-01 《强制性产品认证实施细则 火灾报警产品 火灾探测报警产品》		
检验项目	全项		
检 验 结 论	经检验, 所检验项目符合 GB 4715-2005 《点型感烟火灾探测器》要求, 按照上述检验依据综合判定为合格。 以下空白。		
备 注	报告中符号 “/” 表示无内容, “—” 表示按标准要求该项试验不适用于该产品。		

批准: 刘善华 审核: 陈永波 编制: 金瑞涛

(检验专用章)
签发日期: 2014 年 9 月 19 日



防 爆 合 格 证

CONFORMITY CERTIFICATE OF EXPLOSION-PROOF

证 号
Certificate No. CE13. 2165X

产品名称 Name of Product	点型光电感烟火灾探测器
型号及规格 Type of Product	JTY-GM-V6621
防爆标志 Marking	Ex ib II CT6 Gb
技术文件 Technical Documents	Q/BV 6620-2013
图号 Drawing No.	VST-6621-ZP-12-A
备注 Note(s)	<ol style="list-style-type: none"> 1. 产品使用环境温度: $-10^{\circ}\text{C} \leq T_a \leq +50^{\circ}\text{C}$。 2. 产品外壳为塑料材质, 有潜在静电电荷危险! 使用中应避免摩擦! 清洁时请用湿布擦拭。 3. 此产品必须与安装在安全区的关联设备连接, 关联设备参数见使用说明书。

经对上述产品图样及技术文件的审查和样品的检验, 其符合以下标准:

By verifying the drawings and technical documents and checking samples, the product complies with the following standards:

GB3836.1-2010

GB3836.4-2010

发给: 北京福赛尔安全消防设备有限公司
Issued to: Beijing Fose尔 Safety Fire Protection Equipment Co., Ltd.

本证失效日期: 2018-08-25
Date of Expire: 2018-08-25

发证日期: 2013-08-25
Date of Issue: 2013-08-25

中心印章
Center seal



中心主任
Director

刘晓光

石油和化学工业电气产品防爆质量监督检验中心
Supervision & Test Center of Ex-products of China Petroleum & Chemical Industry

注: 本证仅对与送检样品一致的产品有效。

Note: This certificate is only valid for the products that are in accord with sample(s) tested and verified.

中心地址: 中国天津市丁字沽三号路 85 号

Center Add: No.85 No.3 Road DingZiGu Tianjin China Post code: 300131

E-mail: ccc@pcec.com.cn

邮政编码: 300131 电话/传真: 022-26651066/26689116

Tel/ Fax: 022-26651066/26689116

<http://www.pcec.com.cn>



中国国家强制性产品认证证书
CERTIFICATE FOR CHINA COMPULSORY PRODUCT CERTIFICATION

证书编号: 2013081801000390

认证委托人: 北京福赛尔安全消防设备有限公司
地 址: 北京市北京经济技术开发区科创十四街 99 号 32 楼 A 座 401
生 产 者: 北京福赛尔安全消防设备有限公司 (H000264)
地 址: 北京市北京经济技术开发区科创十四街 99 号 32 楼 A 座 401
生产 企业: 北京福赛尔安全消防设备有限公司
地 址: 北京经济技术开发区科创十四街 99 号汇龙森科技园 32 楼 (3 层除外)

产品 名 称: 点型感温火灾探测器 (A2)

认 证 单 元: JTW-ZDM-V6631

内 含: JTW-ZDM-V6631 (主型)

产品 认 证 实 施 规 则 : CNCA-C18-01: 2014

产品 认 证 实 施 细 则 : CCCF-HZBJ-01

产品 认 证 基 本 模 式: 型式试验 + 企 业 质 量 保 证 能 力 和 产 品 一 致 性 检 查 +

获 证 后 生 产 现 场 抽 取 样 品 检 测 或 者 检 查

产 品 标 准 : GB 4716-2005

上 述 产 品 符 合 强 制 性 产 品 认 证 实 施 规 则 CNCA-C18-01: 2014、强 制 性 产 品 认 证 实 施 细 则 CCCF-HZBJ-01 的 要 求, 特 发 此 证。

首 次 发 证 日 期 : 2013-05-14

发 (换) 证 日 期 : 2018 年 05 月 14 日 有 效 期 至 : 2023 年 05 月 13 日

本 书 证 的 有 效 性 需 依 靠 通 过 证 后 监 督 获 得 保 持

本 书 证 的 相 关 信 息 可 通 过 国 家 认 监 委 网 站 www.cnca.gov.cn 和

中 国 消 防 产 品 信 息 网 站 www.cccf.com.cn 查 询



中国认可
产品
PRODUCT
CNAS C073-P



公安部消防产品合格评定中心

中国·北京市东城区永外西革新里甲 108 号 100077
<http://www.cccf.net.cn>

A 0115049

国家消防电子产品质量监督检验中心
检验报告

No: Dz201410922

共 11 页 第 1 页

产品名称	点型感温火灾探测器（A2）	型 号	JTW-ZDM-V6631
认证委托人	北京福赛尔安全消防设备有限公司	检验类别	型式试验
生产者	北京福赛尔安全消防设备有限公司	生产日期	2014 年 7 月
生产企业	北京福赛尔安全消防设备有限公司	抽 样 者	/
抽样基数	/	抽样地点	/
样品数量	15 只	抽样日期	/
样品状态	完好	受理日期	2014 年 8 月 13 日
检验依据	GB 4716-2005《点型感温火灾探测器》		
检验项目	全项		
检 验 结 论	经检验，所检验项目符合 GB 4716-2005《点型感温火灾探测器》要求，按照上述检验依据综合判定为合格。 以下空白。		
备注	报告中符号“/”表示无内容，“—”表示不适用于该产品。		

批准: 刘英华 审核: 孙波 编制: 王魏青



签发日期: 2014 年 9 月 30 日



防 爆 合 格 证

CONFORMITY CERTIFICATE OF EXPLOSION-PROOF

证 号
Certificate No. CE13. 2163X

产品名称
Name of Product

点型感温火灾探测器

型号及规格
Type of Product

JTW-ZDM-V6631

防爆标志
Marking

Ex ib II C T6 Gb

技术文件
Technical Documents

Q/BV 6630-2013

图号
Drawing No.

VST-6631-ZP-12-A

备注
Note (s)

1. 产品使用环境温度: $-10^{\circ}\text{C} \leq \text{Ta} \leq +50^{\circ}\text{C}$ 。
2. 产品外壳为塑料材质, 有潜在静电电荷危险! 使用中应避免摩擦!
清洁时请用湿布擦拭。
3. 此产品必须与安装在安全区的关联设备连接, 关联设备参数见使用说明书。

经对上述产品图样及技术文件的审查和样品的检验, 其符合以下标准:

By verifying the drawings and technical documents and checking samples, the product complies with the following standards:

GB3836.1-2010

GB3836.4-2010

发给
Issued to:

北京福赛尔安全消防设备有限公司

本证失效日期:
Date of Expire:

2018-08-16

发证日期:
Date of Issue:

2013-08-16

中心印章
Center seal



中心主任
Director

刘锐光

石油和化学工业电气产品防爆质量监督检验中心
Supervision & Test Center of Ex-products of China Petroleum & Chemical Industry

注: 本证仅对与送检样品一致的产品有效。

Note: This certificate is only valid for the products that are in accord with sample(s) tested and verified.

中心地址:中国天津市丁字沽三号路 85 号

Center Add: No.85 No.3 Road DingZiGu Tianjin China Post code: 300131

E-mail: cec@pcec.com.cn

邮政编码: 300131

电话/传真: 022-26651066/26689116

Tel/ Fax: 022-26651066/26689116

<http://www.pcec.com.cn>



中国国家强制性产品认证证书
CERTIFICATE FOR CHINA COMPULSORY PRODUCT CERTIFICATION

证书编号: 2013081801000378

认证委托人: 北京福赛尔安全消防设备有限公司
地 址: 北京市北京经济技术开发区科创十四街 99 号 32 楼 A 座 401
生 产 者: 北京福赛尔安全消防设备有限公司 (H000264)
地 址: 北京市北京经济技术开发区科创十四街 99 号 32 楼 A 座 401
生产 企业: 北京福赛尔安全消防设备有限公司
地 址: 北京经济技术开发区科创十四街 99 号汇龙森科技园 32 楼 (3 层除外)

产品 名 称: 手动火灾报警按钮

认 证 单 元: J-SAP-M-V6651

内 含: J-SAP-M-V6651(主型)

产品 认证实施规则 : CNCA-C18-01: 2014

产品 认证实施细则 : CCCF-HZBJ-01

产品 认证基本模式: 型式试验 + 企业质量保证能力和产品一致性检查 +
获证后生产现场抽取样品检测或者检查

产 品 标 准: GB 19880-2005

上述产品符合强制性产品认证实施规则 CNCA-C18-01: 2014、强制性产品
认证实施细则 CCCF-HZBJ-01 的要求, 特发此证。

首 次 发 证 日 期: 2013-05-14

发(换)证日期: 2018 年 05 月 14 日 有 效 期 至: 2023 年 05 月 13 日

本证书的有效性需依靠通过证后监督获得保持

本证书的相关信息可通过国家认监委网站 www.cnca.gov.cn 和
中国消防产品信息网站 www.cccf.com.cn 查询



中国认可
产品
PRODUCT
CNAS C073-P



公安部消防产品合格评定中心

中国·北京市东城区永外西革新里甲 108 号 100077
<http://www.cccf.net.cn>

A 0105974

国家消防电子产品质量监督检验中心
检验报告

No: Dz201411094

共 10 页 第 1 页

产品名称	手动火灾报警按钮	型 号	J-SAP-M-V6651
认证委托人	北京福赛尔安全消防设备有限公司	检验类别	型式试验
生 产 者	北京福赛尔安全消防设备有限公司	生产日期	2014 年 8 月
生产企业	北京福赛尔安全消防设备有限公司	抽 样 者	/
抽样基数	/	抽样地点	/
样品数量	12 只	抽样日期	/
样品状态	完好	受理日期	2014 年 9 月 26 日
检验依据	GB 19880-2005《手动火灾报警按钮》		
检验项目	全项		
检 验 结 论	<p>经检验，所检验项目符合 GB 19880-2005《手动火灾报警按钮》要求，按照上述检验依据综合判定为合格。</p> <p>以下空白。</p>		
备 注	报告中符号“/”表示无内容，“—”表示不适用于该产品。		

批准: 刘建华 审核: 孙波 编制: 石魏青

签发日期: 2014 年 12 月 4 日

检验专用章



防 爆 合 格 证

CONFORMITY CERTIFICATE OF EXPLOSION-PROOF

证 号
Certificate No. CE13. 2164X

产品名称
Name of Product

手动火灾报警按钮

型号及规格
Type of Product

J-SAP-M-V6651

防爆标志
Marking

Ex ib II C T6 Gb

技术文件
Technical Documents

Q/BV 6650-2013

图号
Drawing No.

VST-6651-ZP-12-A

备注
Note (s)

1. 产品使用环境温度: $-10^{\circ}\text{C} \leqslant \text{Ta} \leqslant +50^{\circ}\text{C}$ 。
2. 产品外壳为塑料材质, 有潜在静电电荷危险! 使用中应避免摩擦!
清洁时请用湿布擦拭。
3. 此产品必须与安装在安全区的关联设备连接, 关联设备参数见使用说明书。

经对上述产品图样及技术文件的审查和样品的检验, 其符合以下标准:

By verifying the drawings and technical documents and checking samples, the product complies with the following standards:

GB3836.1-2010

GB3836.4-2010

发给
Issued to: 北京福赛尔安全消防设备有限公司

本证失效日期:
Date of Expire: 2018-08-26

发证日期:
Date of Issue: 2013-08-26

中心印章
Center seal



中心主任
Director

刘锐光

石油和化学工业电气产品防爆质量监督检验中心
Supervision & Test Center of Ex-products of China Petroleum & Chemical Industry

注: 本证仅对与送检样品一致的产品有效。

Note: This certificate is only valid for the products that are in accord with sample(s) tested and verified.

中心地址: 中国天津市丁字沽三号路 85 号

Center Add: No. 85 No.3 Road DingZiGu Tianjin China Post code: 300131
E-mail: cec@pcec.com.cn

邮政编码: 300131 电话/传真: 022-26651066 / 26689116

Tel/ Fax: 022-26651066/26689116
<http://www.pcec.com.cn>



中国国家强制性产品认证证书
CERTIFICATE FOR CHINA COMPULSORY PRODUCT CERTIFICATION

证书编号：2015081801000207

委托方：北京福赛尔安全消防设备有限公司
所在地：北京市北京经济技术开发区科创十四街 99 号 32 楼 A 座 401
制造商：北京福赛尔安全消防设备有限公司(H000264)
所在地：北京市北京经济技术开发区科创十四街 99 号 32 楼 A 座 401
生产厂：北京福赛尔安全消防设备有限公司
所在地：北京经济技术开发区科创十四街 99 号汇龙森科技园 32 楼(3 层除外)
产品名称：手动火灾报警按钮
认证单元：J-SAP-M-V6652D
内含：J-SAP-M-V6652D(主型)
J-SAP-M-V6652
产品认证实施规则：CNCA-09C-044:2011
产品认证模式：工厂质量管理体系审核+认证发证检验+认证后监督
产品标准：GB19880-2005, GB/T19001-2008
上述产品符合强制性认证实施规则 CNCA-09C-044:2011 的要求，特发此证。
首次发证日期：2015-04-30
发(换)证日期：2015 年 04 月 30 日 有效期至：2020 年 04 月 29 日

本证书的有效性需依靠通过证后监督获得保持

本证书的相关信息可通过国家认监委网站 www.cnca.gov.cn 和
中国消防产品信息网站 www.cccf.com.cn 查询



产品认证
CNAS C073-P



公安部消防产品合格评定中心

中国·北京市东城区永外西革新里甲 108 号 100077

<http://www.cccfnet.cn>

A 0026798

国家消防电子产品质量监督检验中心
检验报告

No: Dz201410979

共 10 页 第 1 页

产品名称	手动火灾报警按钮	型 号	J-SAP-M-V6652D
认证委托人	北京福赛尔安全消防设备有限公司	检验类别	型式试验
生 产 者	北京福赛尔安全消防设备有限公司	生产日期	2014 年 7 月
生产企业	北京福赛尔安全消防设备有限公司	抽 样 者	/
抽样基数	/	抽样地点	/
样品数量	12 只	抽样日期	/
样品状态	完好	受理日期	2014 年 8 月 13 日
检验依据	GB 19880-2005《手动火灾报警按钮》		
检验项目	全项		
检 验 结 论	经检验，所检验项目符合 GB 19880-2005《手动火灾报警按钮》要求，按照上述检验依据综合判定为合格。 以下空白。	(检验专用章)	签发日期: 2014 年 11 月 4 日
备 注	报告中符号“/”表示无内容，“—”表示不适用于该产品。	(检验专用章)	

批准: 王建红 审核: 孙波 编制: 金瑞清

国家消防电子产品质量监督检验中心
检验报告

No: Dz201411045

共 8 页 第 1 页

产品名称	手动火灾报警按钮	型 号	J-SAP-M-V6652
认证委托人	北京福赛尔安全消防设备有限公司	检验类别	分型试验
生产者	北京福赛尔安全消防设备有限公司	生产日期	2014 年 7 月
生产企业	北京福赛尔安全消防设备有限公司	抽 样 者	/
抽样基数	/	抽样地点	/
样品数量	4 只	抽样日期	/
样品状态	完好	受理日期	2014 年 8 月 13 日
检验依据	GB 19880-2005 《手动火灾报警按钮》		
检验项目	动作性能、电源参数波动、低温(运行)、交变湿热(运行)、冲击(运行)、振动(正弦)(运行)、射频电磁场辐射抗扰度、射频场感应的传导骚扰抗扰度、电快速瞬变脉冲群抗扰度、浪涌(冲击)抗扰度试验		
检 验 结 论	经检验，所检验项目符合 GB 19880-2005 《手动火灾报警按钮》要求，按照上述检验依据综合判定为合格。 (主型产品为 J-SAP-M-V6652D 型手动火灾报警按钮)。 以下空白。		
备注	报告中符号“/”表示无内容，“—”表示不适用于该产品。		

批准: 王春红 审核: 孙波 编制: 金瑞涛



中国国家强制性产品认证证书
CERTIFICATE FOR CHINA COMPULSORY PRODUCT CERTIFICATION

证书编号: 2018081801000704

认 证 委 托 人: 北京福赛尔安全消防设备有限公司
地 址: 北京市北京经济技术开发区科创十四街 99 号 32 幢 A 座 401
生 产 者: 北京福赛尔安全消防设备有限公司 (H000264)
地 址: 北京市北京经济技术开发区科创十四街 99 号 32 幢 A 座 401
生 产 企 业: 北京福赛尔安全消防设备有限公司
地 址: 北京经济技术开发区科创十四街 99 号汇龙森科技园 32 幢 (3 层除外)

产 品 名 称: 手动火灾报警按钮

认 证 单 元: J-SAP-M-V6654D

内 含: J-SAP-M-V6654D (主型)

产 品 认 证 实 施 规 则: CNCA-C18-01: 2014

产 品 认 证 实 施 细 则: CCCF-HZBJ-01

产 品 认 证 基 本 模 式: 型式试验 + 企 业 质 量 保 证 能 力 和 产 品 一 致 性 检 查 +
获 证 后 生 产 现 场 抽 取 样 品 检 测 或 者 检 查

产 品 标 准: GB 19880-2005

上 述 产 品 符 合 强 制 性 产 品 认 证 实 施 规 则 CNCA-C18-01: 2014、强 制 性 产 品
认 证 实 施 细 则 CCCF-HZBJ-01 的 要 求, 特 发 此 证。

首 次 发 证 日期: 2018-04-12

发(换)证日期: 2018 年 04 月 12 日 有 效 期 至: 2023 年 04 月 11 日

本 书 证 的 有 效 性 需 依 靠 通 过 证 后 监 督 获 得 保 持
本 书 证 的 相 关 信 息 可 通 过 国 家 认 监 委 网 站 www.cnca.gov.cn 和
中 国 消 防 产 品 信 息 网 站 www.cccf.com.cn 查 询



中国认可
产品
PRODUCT
CNAS C073-P



公 安 部 消 防 产 品 合 格 评 定 中 心

中国·北京市东城区永外西革新里甲 108 号 100077
<http://www.cccf.net.cn>

A 0132913

国家消防电子产品质量监督检验中心
检验报告

No: Dz2017105736

共 11 页 第 1 页

产品名称	手动火灾报警按钮	型 号	J-SAP-M-V6654D
认证委托人	北京福赛尔安全消防设备有限公司	检验类别	型式试验
生产者	北京福赛尔安全消防设备有限公司	生产日期	2017 年 10 月
生产企业	北京福赛尔安全消防设备有限公司	抽 样 者	/
抽样基数	/	抽样地点	/
样品数量	12 只	抽样日期	/
样品状态	完好	受理日期	2017 年 11 月 30 日
检验依据	GB 19880-2005《手动火灾报警按钮》 CNCA-C18-01: 2014《强制性产品认证实施规则 火灾报警产品》 CCCF-HZBJ-01《强制性产品认证实施细则 火灾报警产品 火灾探测报警产品》		
检验项目	全部适用项目		
检 验 结 论	经检验，所检验项目符合 GB 19880-2005《手动火灾报警按钮》 要求，按照上述检验依据综合判定为合格。 以下空白。		
备注	报告中符号“/”表示无内容，“—”表示不适用于该产品。		

批准:

审核:

编制:



签发日期: 2018 年 2 月 1 日



中国国家强制性产品认证证书
CERTIFICATE FOR CHINA COMPULSORY PRODUCT CERTIFICATION

证书编号: 2014081801000465

委托方: 北京福赛尔安全消防设备有限公司
所在地: 北京市北京经济技术开发区科创十四街 99 号 32 楼 A 座 401
制造商: 北京福赛尔安全消防设备有限公司(H000264)
所在地: 北京市北京经济技术开发区科创十四街 99 号 32 楼 A 座 401
生产厂: 北京福赛尔安全消防设备有限公司
所在地: 北京经济技术开发区科创十四街 99 号汇龙森科技园 32 楼(3 层除外)
产品名称: 点型红外火焰探测器
认证单元: JTG-HM-V6681
内含: JTG-HM-V6681(主型)

产品认证实施规则 : CNCA-09C-044:2011

产品认证模式 : 工厂质量管理体系审核+认证发证检验+认证后监督

产品标准 : GB15631-2008, GB/T19001-2008

上述产品符合强制性认证实施规则 CNCA-09C-044:2011 的要求, 特发此证。

首次发证日期: 2014-08-07

发(换)证日期: 2014 年 08 月 07 日 有效期至: 2019 年 08 月 06 日

本证书的有效性需依靠通过证后监督获得保持

本证书的相关信息可通过国家认监委网站 www.cnca.gov.cn 和
中国消防产品信息网站 www.cccf.com.cn 查询



产品认证
CNAS C073-P



公安部消防产品合格评定中心

中国·北京市东城区永外西革新里甲 108 号 100077

<http://www.cccf.net.cn>

A 0012735

国家消防电子产品质量监督检验中心
检验报告

No.Dz201306443

共 7 页 第 1 页

产品名称	点型红外火焰探测器	型 号	JTG-HM-V6681
申请单位	北京福赛尔安全消防设备有限公司	检验类别	型式试验
制造 商	北京福赛尔安全消防设备有限公司	生产日期	2013 年 9 月
生产企业	北京福赛尔安全消防设备有限公司	到样日期	2013 年 11 月 26 日
样品数量	10 只	检验日期	自 2013 年 11 月 29 日 至 2013 年 12 月 31 日
样品状态	完好		
检验依据	GB 15631-2008		
检验项目	全项		
检 验 结 论	我中心按国家标准 GB 15631-2008《特种火灾探测器》的要求，对北京福赛尔安全消防设备有限公司生产的 JTG-HM-V6681 型点型红外火焰探测器样品进行了型式试验。 JTG-HM-V6681 型点型红外火焰探测器样品满足 GB 15631-2008《特种火灾探测器》的要求，经检验合格。 以下空白。		(检验专用章) 签发日期：2013 年 12 月 31 日
备 注			

批准：刘建华 审核：王学来 编制：王小虎



防 爆 合 格 证

CONFORMITY CERTIFICATE OF EXPLOSION-PROOF

证 号
Certificate No. CE14.1464X

产品名称

Name of Product

点型红外火焰探测器

型号及规格

Type of Product

JTG-HM-V6681

防爆标志

Marking

Ex d II C T6 Gb; DIP A21 Ta,T6

技术文件

Technical Documents

Q/BV 6620-2013

图号

Drawing No.

VSL5.819.001

备注

Note (s)

1. 额定电压: DC24V。
2. 额定功率: ≤5W。
3. 外壳防护等级: IP66。
4. 产品使用环境温度: -40°C ≤Ta≤+60°C。

经对上述产品图样及技术文件的审查和样品的检验, 其符合以下标准:

By verifying the drawings and technical documents and checking samples, the product complies with the following standards:

GB 3836.1-2010

GB 3836.2-2010

GB 12476.1-2000

发给:
Issued to:

北京福赛尔安全消防设备有限公司

本证失效日期:
Date of Expire:

2019-11-07

发证日期:
Date of Issue:

2014-11-07

中心印章
Center seal



中心主任
Director

孙晓光

石油和化学工业电气产品防爆质量监督检验中心
Supervision & Test Center of Ex-products of China Petroleum & Chemical Industry

注: 本证仅对与送检样品一致的产品有效。

Note: This certificate is only valid for the products that are in accord with sample(s) tested and verified.

中心地址: 中国天津市丁字沽三号路 85 号

Center Add: No.85 No.3 Road DingZiGu Tianjin China Post code: 300131

E-mail: pcec@pcec.com.cn

邮政编码: 300131 电话/传真: 022-26651066/26689116

Tel/Fax: 022-26651066/26689116

<http://www.pcec.com.cn>



中国国家强制性产品认证证书
CERTIFICATE FOR CHINA COMPULSORY PRODUCT CERTIFICATION

证书编号：2014081801000464

委托方：北京福赛尔安全消防设备有限公司
所在地：北京市北京经济技术开发区科创十四街 99 号 32 楼 A 座 401
制造商：北京福赛尔安全消防设备有限公司(H000264)
所在地：北京市北京经济技术开发区科创十四街 99 号 32 楼 A 座 401
生产厂：北京福赛尔安全消防设备有限公司
所在地：北京经济技术开发区科创十四街 99 号汇龙森科技园 32 楼(3 层除外)
产品名称：点型紫外火焰探测器
认证单元：JTG-ZM-V6687
内含：JTG-ZM-V6687(主型)

产品认证实施规则：CNCA-09C-044:2011

产品认证模式：工厂质量管理体系审核+认证发证检验+认证后监督

产品标准：GB12791-2006, GB/T19001-2008

上述产品符合强制性认证实施规则 CNCA-09C-044:2011 的要求，特发此证。

首次发证日期：2014-08-07

发（换）证日期：2014 年 08 月 07 日 有效期至：2019 年 08 月 06 日

本证书的有效性需依靠通过证后监督获得保持

本证书的相关信息可通过国家认监委网站 www.cnca.gov.cn 和
中国消防产品信息网站 www.cccf.com.cn 查询



产品认证
CNAS C073-P



公安部消防产品合格评定中心

中国·北京市东城区永外西革新里甲 108 号 100077

<http://www.cccf.net.cn>

A 0012736

国家消防电子产品质量监督检验中心
检验报告

No.Dz201306191

共 7 页 第 1 页

产品名称	点型紫外火焰探测器	型 号	JTG-ZM-V6687
申请单位	北京福赛尔安全消防设备有限公司	检验类别	型式试验
制 造 商	北京福赛尔安全消防设备有限公司	生产日期	2013 年 9 月
生产企业	北京福赛尔安全消防设备有限公司	到样日期	2013 年 11 月 26 日
样品数量	10 只	检验日期	自 2013 年 11 月 29 日 至 2013 年 12 月 31 日
样品状态	完好		
检验依据	GB 12791-2006		
检验项目	全项		
检 验 结 论	<p>我中心按国家标准 GB 12791-2006《点型紫外火焰探测器》的要求，对北京福赛尔安全消防设备有限公司生产的 JTG-ZM-V6687 型点型紫外火焰探测器样品进行了型式试验。 JTG-ZM-V6687 型点型紫外火焰探测器样品满足 GB 12791-2006《点型紫外火焰探测器》的要求，经检验合格。 以下空白。</p>		
备 注			

批准:

刘建华

审核:王学来

编制:王小宇



签发日期: 2013 年 12 月 31 日



防 爆 合 格 证

CONFORMITY CERTIFICATE OF EXPLOSION-PROOF

证 号
Certificate No. CE14.1465X

产品名称 Name of Product	点型紫外火焰探测器
型号及规格 Type of Product	JTG-ZM-V6687
防爆标志 Marking	Ex d II C T6 Gb; DIP A21 Ta,T6
技术文件 Technical Documents	Q/BV 6620-2013
图号 Drawing No.	VSL5.819.001
备注 Note(s)	<ol style="list-style-type: none">额定电压: DC24V。额定功率: ≤5W。外壳防护等级: IP66。产品使用环境温度: -40°C ≤ Ta ≤ +60°C。

经对上述产品图样及技术文件的审查和样品的检验,其符合以下标准:

By verifying the drawings and technical documents and checking samples, the product complies with the following standards:

GB 3836.1-2010

GB 3836.2-2010

GB12476.1-2000

发给:
Issued to: 北京福赛尔安全消防设备有限公司

本证失效日期:
Date of Expire: 2019-11-07

发证日期:
Date of Issue: 2014-11-07

中心印章
Center seal



中心主任
Director

孙少光

石油和化学工业电气产品防爆质量监督检验中心
Supervision & Test Center of Ex-products of China Petroleum & Chemical Industry

注:本证仅对与送检样品一致的产品有效。

Note: This certificate is only valid for the products that are in accord with sample(s) tested and verified.

中心地址:中国天津市北辰区津围公路 85 号

Center Add: No. 85 No. 3 Road DingZiGu Tianjin China Post code: 300131

E-mail:pcec@pcec.com.cn

邮政编码:300131 电话/传真:022-26651066/26689116

Tel/Fax: 022-26651066/26689116

<http://www.pcec.com.cn>



中国国家强制性产品认证证书
CERTIFICATE FOR CHINA COMPULSORY PRODUCT CERTIFICATION

证书编号: 2013081801000379

认证委托人: 北京福赛尔安全消防设备有限公司
地 址: 北京市北京经济技术开发区科创十四街 99 号 32 幢 A 座 401
生 产 者: 北京福赛尔安全消防设备有限公司 (H000264)
地 址: 北京市北京经济技术开发区科创十四街 99 号 32 幢 A 座 401
生产 企业: 北京福赛尔安全消防设备有限公司
地 址: 北京经济技术开发区科创十四街 99 号汇龙森科技园 32 幢 (3 层除外)

产品名称: 消火栓按钮

认 证 单 元: V6661

内含: V6661(主型)

产品认证实施规则 : CNCA-C18-01: 2014

产品认证实施细则 : CCCF-HZBJ-01

产品认证基本模式: 型式试验 + 企业质量保证能力和产品一致性检查 +
获证后生产现场抽取样品检测或者检查

产 品 标 准 : GB 16806-2006

上述产品符合强制性产品认证实施规则 CNCA-C18-01: 2014、强制性产品
认证实施细则 CCCF-HZBJ-01 的要求, 特发此证。

首次发证日期: 2013-05-14

发(换)证日期: 2018 年 05 月 14 日 有效期至: 2023 年 05 月 13 日

本证书的有效性需依靠通过证后监督获得保持

本证书的相关信息可通过国家认监委网站 www.cnca.gov.cn 和

中国消防产品信息网站 www.cccf.com.cn 查询



中国认可
产品
PRODUCT
CNAS C073-P



公安部消防产品合格评定中心

中国·北京市东城区永外西革新里甲 108 号 100077
<http://www.cccf.net.cn>

A 0105977

国家消防电子产品质量监督检验中心
检验报告

No: Dz201411093

共 10 页 第 1 页

产品名称	消火栓按钮	型 号	V6661
认证委托人	北京福赛尔安全消防设备有限公司	检验类别	型式试验
生产者	北京福赛尔安全消防设备有限公司	生产日期	2014 年 8 月
生产企业	北京福赛尔安全消防设备有限公司	抽 样 者	/
抽样基数	/	抽样地点	/
样品数量	13 只	抽样日期	/
样品状态	完好	受理日期	2014 年 9 月 26 日
检验依据	GB 16806-2006 《消防联动控制系统》		
检验项目	全项		
检 验 结 论	经检验，所检验项目符合 GB 16806-2006 《消防联动控制系统》要求，按照上述检验依据综合判定为合格。 以下空白。		
备 注	报告中符号 “/” 表示无内容，“—” 表示不适用于该产品		

批准: 刘善伟 审核: 孙波 编制: 孙小利





中国国家强制性产品认证证书
CERTIFICATE FOR CHINA COMPULSORY PRODUCT CERTIFICATION

证书编号：2015081801000208

委托方：北京福赛尔安全消防设备有限公司
所在地：北京市北京经济技术开发区科创十四街 99 号 32 楼 A 座 401
制造商：北京福赛尔安全消防设备有限公司(H000264)
所在地：北京市北京经济技术开发区科创十四街 99 号 32 楼 A 座 401
生产厂：北京福赛尔安全消防设备有限公司
所在地：北京经济技术开发区科创十四街 99 号汇龙森科技园 32 楼(3 层除外)
产品名称：消火栓按钮
认证单元：V6662
内含：V6662(主型)

产品认证实施规则：CNCA—09C—044:2011

产品认证模式：工厂质量管理体系审核+认证发证检验+认证后监督

产品标准：GB16806-2006

上述产品符合强制性认证实施规则 CNCA—09C—044:2011 的要求，特发此证。

首次发证日期：2015-04-30

发（换）证日期：2015 年 04 月 30 日 有效期至：2020 年 04 月 29 日

本证书的有效性需依靠通过证后监督获得保持

本证书的相关信息可通过国家认监委网站 www.cnca.gov.cn 和
中国消防产品信息网站 www.cccf.com.cn 查询



产品认证
CNAS C073-P



公安部消防产品合格评定中心

中国·北京市东城区永外西革新里甲 108 号 100077

<http://www.cccf.net.cn>




A 0026797

国家消防电子产品质量监督检验中心
检验报告

No: Dz201410969

共 10 页 第 1 页

产品名称	消火栓按钮	型 号	V6662
认证委托人	北京福赛尔安全消防设备有限公司	检验类别	型式试验
生 产 者	北京福赛尔安全消防设备有限公司	生产日期	2014 年 7 月
生产企业	北京福赛尔安全消防设备有限公司	抽 样 者	/
抽样基数	/	抽样地点	/
样品数量	13 只	抽样日期	/
样品状态	完好	受理日期	2014 年 8 月 13 日
检验依据	GB 16806-2006《消防联动控制系统》		
检验项目	全项		
检 验 结 论	经检验，所检验项目符合 GB 16806-2006《消防联动控制系统》要求，按照上述检验依据综合判定为合格。 以下空白。		
备 注	报告中符号“/”表示无内容，“—”表示不适用于该产品。		

批准:  审核:  编制: 





中国国家强制性产品认证证书

CERTIFICATE FOR CHINA COMPULSORY PRODUCT CERTIFICATION

证书编号: 2018081801000703

认证委托人: 北京福赛尔安全消防设备有限公司

地 址: 北京市北京经济技术开发区科创十四街 99 号 32 幢 A 座 401

生 产 者: 北京福赛尔安全消防设备有限公司(H000264)

地 址: 北京市北京经济技术开发区科创十四街 99 号 32 幢 A 座 401

生产企 业: 北京福赛尔安全消防设备有限公司

地 址: 北京经济技术开发区科创十四街 99 号汇龙森科技园 32 幢(3 层除外)

产品名称: 消火栓按钮

认 证 单 元: V6664

内含: V6664(主型)

产品认 证 实 施 规 则 : CNCA-C18-01: 2014

产品认 证 实 施 细 则 : CCCF-HZBJ-01

产品认 证 基 本 模 式: 型式试验 + 企 业 质 量 保 证 能 力 和 产 品 一 致 性 检 查 +

获 证 后 生 产 现 场 抽 取 样 品 检 测 或 者 检 查

产 品 标 准 : GB 16806-2006

上 述 产 品 符 合 强 制 性 产 品 认 证 实 施 规 则 CNCA-C18-01: 2014、强 制 性 产 品 认 证 实 施 细 则 CCCF-HZBJ-01 的 要 求, 特 发 此 证。

首 次 发 证 日 期 : 2018-04-12

发(换)证日期: 2018 年 04 月 12 日 有 效 期 至: 2023 年 04 月 11 日

本证书的有效性需依靠通过证后监督获得保持

本证书的相关信息可通过国家认监委网站 www.cnca.gov.cn 和

中 国 消 防 产 品 信 息 网 站 www.cccf.com.cn 查 询



中国认可
产品
PRODUCT
CNAS C073-P



公安部消防产品合格评定中心

中国·北京市东城区永外西革新里甲 108 号 100077

<http://www.cccf.net.cn>

A 0132914

国家消防电子产品质量监督检验中心
检验报告

No: Dz2017105735

共 11 页 第 1 页

产品名称	消火栓按钮	型 号	V6664
认证委托人	北京福赛尔安全消防设备有限公司	检验类别	型式试验
生产者	北京福赛尔安全消防设备有限公司	生产日期	2017年10月
生产企业	北京福赛尔安全消防设备有限公司	抽 样 者	/
抽样基数	/	抽样地点	/
样品数量	13只	抽样日期	/
样品状态	完好	受理日期	2017年11月30日
检验依据	GB 16806-2006《消防联动控制系统》 CNCA-C18-01: 2014《强制性产品认证实施规则 火灾报警产品》 CCCF-HZBJ-01《强制性产品认证实施细则 火灾报警产品 火灾探测报警产品》		
检验项目	全部适用项目		
检 验 结 论	经检验，所检验项目符合 GB 16806-2006《消防联动控制系统》要求，按照上述检验依据综合判定为合格。 以下空白。		 签发日期: 2018年2月1日
备注	报告中符号“/”表示无内容，“—”表示不适用于该产品。		

批准:

审核:

编制:



中国国家强制性产品认证证书
CERTIFICATE FOR CHINA COMPULSORY PRODUCT CERTIFICATION

证书编号: 2015081801000209

委托方: 北京福赛尔安全消防设备有限公司
所在地: 北京市北京经济技术开发区科创十四街 99 号 32 幢 A 座 401
制造商: 北京福赛尔安全消防设备有限公司(H000264)
所在地: 北京市北京经济技术开发区科创十四街 99 号 32 幢 A 座 401
生产厂: 北京福赛尔安全消防设备有限公司
所在地: 北京经济技术开发区科创十四街 99 号汇龙森科技园 32 幢(3 层除外)
产品名称: 输入模块
认证单元: V6711R
内含: V6711R(主型)
产品认证实施规则: CNCA-09C-044:2011
产品认证模式: 工厂质量管理体系审核+认证发证检验+认证后监督
产品标准: GB16806-2006, GB/T19001-2008
上述产品符合强制性认证实施规则 CNCA-09C-044:2011 的要求, 特发此证。

首次发证日期: 2015-04-30

发(换)证日期: 2015 年 04 月 30 日 有效期至: 2020 年 04 月 29 日

本证书的有效性需依靠通过证后监督获得保持

本证书的相关信息可通过国家认监委网站 www.cnca.gov.cn 和
中国消防产品信息网站 www.cccf.com.cn 查询



产品认证
CNAS C073-P



公安部消防产品合格评定中心

中国·北京市东城区永外西革新里甲 108 号 100077
<http://www.cccf.net.cn>

A 0026796

国家消防电子产品质量监督检验中心
检验报告

No: Dz201410971

共 9 页 第 1 页

产品名称	输入模块	型 号	V6711R
认证委托人	北京福赛尔安全消防设备有限公司	检验类别	型式试验
生 产 者	北京福赛尔安全消防设备有限公司	生产日期	2014 年 7 月
生产企业	北京福赛尔安全消防设备有限公司	抽 样 者	/
抽样基数	/	抽样地点	/
样品数量	2 个	抽样日期	/
样品状态	完好	受理日期	2014 年 8 月 13 日
检验依据	GB 16806-2006《消防联动控制系统》		
检验项目	全项		
检 验 结 论	<p>经检验，所检验项目符合 GB 16806-2006《消防联动控制系统》要求，按照上述检验依据综合判定为合格。</p> <p>以下空白。</p>		
备 注	报告中符号“/”表示无内容，“—”表示不适用于该产品。		

批准: 王春玲 审核: 孙波 编制: 金瑞清



签发日期: 2014 年 11 月 4 日



中国国家强制性产品认证证书
CERTIFICATE FOR CHINA COMPULSORY PRODUCT CERTIFICATION

证书编号: 2013081801000383

认 证 委 托 人: 北京福赛尔安全消防设备有限公司
地 址: 北京市北京经济技术开发区科创十四街 99 号 32 幢 A 座 401
生 产 者: 北京福赛尔安全消防设备有限公司 (H000264)
地 址: 北京市北京经济技术开发区科创十四街 99 号 32 幢 A 座 401
生 产 企 业: 北京福赛尔安全消防设备有限公司
地 址: 北京经济技术开发区科创十四街 99 号汇龙森科技园 32 幢 (3 层除外)

产 品 名 称: 输入模块

认 证 单 元: V6711

内 含: V6711(主型)

产 品 认 证 实 施 规 则 : CNCA-C18-01: 2014

产 品 认 证 实 施 细 则 : CCCF-HZBJ-01

产 品 认 证 基 本 模 式: 型式试验 + 企 业 质 量 保 证 能 力 和 产 品 一 致 性 检 查 +
获 证 后 生 产 现 场 抽 取 样 品 检 测 或 者 检 查

产 品 标 准 : GB 16806-2006

上 述 产 品 符 合 强 制 性 产 品 认 证 实 施 规 则 CNCA-C18-01: 2014、强 制 性 产 品
认 证 实 施 细 则 CCCF-HZBJ-01 的 要 求, 特 发 此 证。

首 次 发 证 日期: 2013-05-14

发 (换) 证 日期: 2018 年 05 月 14 日 有 效 期 至: 2023 年 05 月 13 日

本 证 书 的 有 效 性 需 依 靠 通 过 证 后 监 督 获 得 保 持

本 证 书 的 相 关 信 息 可 通 过 国 家 认 监 委 网 站 www.cnca.gov.cn 和
中 国 消 防 产 品 信 息 网 站 www.cccf.com.cn 查 询



中 国 认 可
产 品
PRODUCT
CNAS C073-P



公 安 部 消 防 产 品 合 格 评 定 中 心

中 国 · 北京市东城区永外西革新里甲 108 号 100077
<http://www.cccf.net.cn>

A 0105975

国家消防电子产品质量监督检验中心
检验报告

No.Dz201300263

共 6 页 第 1 页

产品名称	输入模块	型 号	V6711
申请单位	北京福赛尔安全消防设备有限公司	检验类别	型式试验
制造商	北京福赛尔安全消防设备有限公司	生产日期	2012 年 10 月
生产企业	北京福赛尔安全消防设备有限公司	到样日期	2012 年 12 月 17 日
样品数量	2 个	检验日期	自 2012 年 12 月 25 日 至 2013 年 1 月 28 日
样品状态	完好		
检验依据	GB 16806-2006		
检验项目	全项		
检 验 结 论	我中心按国家标准 GB 16806-2006《消防联动控制系统》的要求，对北京福赛尔安全消防设备有限公司生产的 V6711 型输入模块样品进行了型式试验。 V6711 型输入模块样品满足 GB 16806-2006《消防联动控制系统》的要求，经检验合格。 以下空白。		
备注			



签发日期: 二〇一三年一月三十日

批准:

审核:

编制:



中国国家强制性产品认证证书
CERTIFICATE FOR CHINA COMPULSORY PRODUCT CERTIFICATION

证书编号：2015081801000206

委托方：北京福赛尔安全消防设备有限公司
所在地：北京市北京经济技术开发区科创十四街 99 号 32 幢 A 座 401
制造商：北京福赛尔安全消防设备有限公司(H000264)
所在地：北京市北京经济技术开发区科创十四街 99 号 32 幢 A 座 401
生产厂：北京福赛尔安全消防设备有限公司
所在地：北京经济技术开发区科创十四街 99 号汇龙森科技园 32 幢(3 层除外)
产品名称：输入/输出模块
认证单元：V6721R
内含：V6721R(主型)

产品认证实施规则：CNCA-09C-044:2011

产品认证模式：工厂质量管理体系审核+认证发证检验+认证后监督

产品标准：GB16806-2006, GB/T19001 2008

上述产品符合强制性认证实施规则 CNCA-09C-044:2011 的要求,特发此证。

首次发证日期：2015-04-30

发(换)证日期：2015 年 04 月 30 日 有效期至：2020 年 04 月 29 日

本证书的有效性需依靠通过证后监督获得保持

本证书的相关信息可通过国家认监委网站 www.cnca.gov.cn 和
中国消防产品信息网站 www.cccf.com.cn 查询



产品认证
CNAS C073-P



公安部消防产品合格评定中心

中国·北京市东城区永外西革新里甲 108 号 100077

<http://www.cccf.net.cn>




A 0026799

国家消防电子产品质量监督检验中心
检验报告

No: Dz201410970

共 9 页 第 1 页

产品名称	输入/输出模块	型 号	V6721R
认证委托人	北京福赛尔安全消防设备有限公司	检验类别	型式试验
生 产 者	北京福赛尔安全消防设备有限公司	生产日期	2014 年 7 月
生产企业	北京福赛尔安全消防设备有限公司	抽 样 者	/
抽样基数	/	抽样地点	/
样品数量	2 个	抽样日期	/
样品状态	完好	受理日期	2014 年 8 月 13 日
检验依据	GB 16806-2006《消防联动控制系统》		
检验项目	全项		
检 验 结 论	<p>经检验，所检验项目符合 GB 16806-2006《消防联动控制系统》要求，按照上述检验依据综合判定为合格。</p> <p>以下空白。</p>		
备 注	报告中符号“/”表示无内容，“—”表示不适用于该产品。		

批准:  审核:  编制: 

签发日期: 2014 年 11 月 4 日





中国国家强制性产品认证证书
CERTIFICATE FOR CHINA COMPULSORY PRODUCT CERTIFICATION

证书编号: 2013081801000381

认证委托人: 北京福赛尔安全消防设备有限公司
地 址: 北京市北京经济技术开发区科创十四街 99 号 32 楼 A 座 401
生 产 者: 北京福赛尔安全消防设备有限公司(H000264)
地 址: 北京市北京经济技术开发区科创十四街 99 号 32 楼 A 座 401
生产 企业: 北京福赛尔安全消防设备有限公司
地 址: 北京经济技术开发区科创十四街 99 号汇龙森科技园 32 楼(3 层除外)

产品名称: 输入/输出模块

认 证 单 元: V6721

内含: V6721(主型)

产品认证实施规则: CNCA-C18-01: 2014

产品认证实施细则: CCCF-HZBJ-01

产品认证基本模式: 型式试验 + 企业质量保证能力和产品一致性检查 +
获证后生产现场抽取样品检测或者检查

产 品 标 准: GB 16806-2006

上述产品符合强制性产品认证实施规则 CNCA-C18-01: 2014、强制性产品
认证实施细则 CCCF-HZBJ-01 的要求, 特发此证。

首次发证日期: 2013-05-14

发(换)证日期: 2018 年 05 月 14 日 有效期至: 2023 年 05 月 13 日

本证书的有效性需依靠通过证后监督获得保持

本证书的相关信息可通过国家认监委网站 www.cnca.gov.cn 和

中国消防产品信息网站 www.cccf.com.cn 查询



中国认可
产品
PRODUCT
CNAS C073-P



公安部消防产品合格评定中心

中国·北京市东城区永外西革新里甲 108 号 100077

<http://www.cccf.net.cn>

A 0105976

国家消防电子产品质量监督检验中心
检验报告

No.Dz201300264

共 6 页 第 1 页

产品名称	输入/输出模块	型 号	V6721
申请单位	北京福赛尔安全消防设备有限公司	检验类别	型式试验
制造商	北京福赛尔安全消防设备有限公司	生产日期	2012 年 10 月
生产企业	北京福赛尔安全消防设备有限公司	到样日期	2012 年 12 月 17 日
样品数量	2 个	检验日期	自 2012 年 12 月 25 日 至 2013 年 1 月 28 日
样品状态	完好		
检验依据	GB 16806-2006		
检验项目	全项		
检 验 结 论	<p>我中心按国家标准 GB 16806-2006《消防联动控制系统》的要求，对北京福赛尔安全消防设备有限公司生产的 V6721 型输入/输出模块样品进行了型式试验。</p> <p>V6721 型输入/输出模块样品满足 GB 16806-2006《消防联动控制系统》的要求，经检验合格。</p> <p>以下空白。</p>		
备注			



(检验专用章)
签发日期：二〇一三年一月三十日

批准：

审核：

编制：



中国国家强制性产品认证证书

CERTIFICATE FOR CHINA COMPULSORY PRODUCT CERTIFICATION

证书编号: 2013081801000545

认证委托人: 北京福赛尔安全消防设备有限公司

地 址: 北京市北京经济技术开发区科创十四街 99 号 32 幢 A 座 401

生 产 者: 北京福赛尔安全消防设备有限公司(H000264)

地 址: 北京市北京经济技术开发区科创十四街 99 号 32 幢 A 座 401

生产企 业: 北京福赛尔安全消防设备有限公司

地 址: 北京经济技术开发区科创十四街 99 号汇龙森科技园 32 幢(3 层除外)

产品名称: 输入/输出模块

认 证 单 元: V6722

内含: V6722(主型)

产品认 证 实 施 规 则 : CNCA-C18-01: 2014

产品认 证 实 施 细 则 : CCCF-HZBJ-01

产品认 证 基 本 模 式: 型式试验 + 企业质量保证能力和产品一致性检查 +
获证后生产现场抽取样品检测或者检查

产 品 标 准 : GB 16806-2006

上述产品符合强制性产品认 证 实 施 规 则 CNCA-C18-01: 2014、强制性产品
认 证 实 施 细 则 CCCF-HZBJ-01 的要求, 特发此证。

首 次 发 证 日 期 : 2013-07-08

发(换)证日期: 2018 年 07 月 08 日 有效 期 至: 2023 年 07 月 07 日

本证书的有效性需依靠通过证后监督获得保持

本证书的相关信息可通过国家认监委网站 www.cnca.gov.cn 和
中国消防产品信息网站 www.cccf.com.cn 查询



中国认可
产品
PRODUCT
CNAS C073-P



公安部消防产品合格评定中心

中国·北京市东城区永外西革新里甲 108 号 100077

<http://www.cccf.net.cn>

A 0107338

国家消防电子产品质量监督检验中心
检验报告

No.Dz201300703

共6页 第1页

产品名称	输入/输出模块	型 号	V6722
申请单位	北京福赛尔安全消防设备有限公司	检验类别	型式试验
制造商	北京福赛尔安全消防设备有限公司	生产日期	2013年1月
生产企业	北京福赛尔安全消防设备有限公司	到样日期	2013年2月26日
样品数量	2个	检验日期	自2013年3月5日至2013年4月2日
样品状态	完好		
检验依据	GB 16806-2006		
检验项目	全项		
检验结论	<p>我中心按国家标准GB 16806-2006《消防联动控制系统》的要求，对北京福赛尔安全消防设备有限公司生产的V6722型输入/输出模块样品进行了型式试验。</p> <p>V6722型输入/输出模块样品满足GB 16806-2006《消防联动控制系统》的要求，经检验合格。</p> <p>以下空白。</p>		
备注			

批准: 刘建华

审核: 张玲玲

编制: 陈从序





中国国家强制性产品认证证书

CERTIFICATE FOR CHINA COMPULSORY PRODUCT CERTIFICATION

证书编号: 2013081801000546

认证委托人: 北京福赛尔安全消防设备有限公司

地 址: 北京市北京经济技术开发区科创十四街 99 号 32 檐 A 座 401

生 产 者: 北京福赛尔安全消防设备有限公司(H000264)

地 址: 北京市北京经济技术开发区科创十四街 99 号 32 檐 A 座 401

生 产 企 业: 北京福赛尔安全消防设备有限公司

地 址: 北京经济技术开发区科创十四街 99 号汇龙森科技园 32 檐(3 层除外)

产 品 名 称: 输出模块

认 证 单 元: V6723

内含: V6723(主型)

产品认证实施规则 : CNCA-C18-01: 2014

产品认证实施细则 : CCCF-HZBJ-01

产品认证基本模式: 型式试验 + 企业质量保证能力和产品一致性检查 +
获证后生产现场抽取样品检测或者检查

产 品 标 准: GB 16806-2006

上述产品符合强制性产品认证实施规则 CNCA-C18-01: 2014、强制性产品
认证实施细则 CCCF-HZBJ-01 的要求, 特发此证。

首次发证日期: 2013-07-08

发(换)证日期: 2018 年 07 月 08 日 有效期至: 2023 年 07 月 07 日


本证书的有效性需依靠通过证后监督获得保持

本证书的相关信息可通过国家认监委网站 www.cnca.gov.cn 和

中国消防产品信息网站 www.cccf.com.cn 查询



中国认可
产品
PRODUCT
CNAS C073-P



公安部消防产品合格评定中心

中国·北京市东城区永外西革新里甲 108 号 100077

<http://www.cccf.net.cn>




A 0107337

国家消防电子产品质量监督检验中心
检验报告

No: Dz201511091

共 9 页 第 1 页

产品名称	输出模块	型 号	V6723
认证委托人	北京福赛尔安全消防设备有限公司	检验类别	型式试验
生产者	北京福赛尔安全消防设备有限公司	生产日期	2015 年 2 月
生产企业	北京福赛尔安全消防设备有限公司	抽 样 者	/
抽样基数	/	抽样地点	/
样品数量	2 个	抽样日期	/
样品状态	完好	受理日期	2015 年 8 月 11 日
检验依据	GB 16806-2006《消防联动控制系统》		
检验项目	全项		
检 验 结 论	<p>经检验，所检验项目符合 GB 16806-2006《消防联动控制系统》要求，按照上述检验依据综合判定为合格。 以下空白。</p>		
备注	报告中符号“/”表示无内容，“—”表示不适用于该产品。		

批准:  审核:  编制: 



国质监认字
/



中国国家强制性产品认证证书

CERTIFICATE FOR CHINA COMPULSORY PRODUCT CERTIFICATION

证书编号: 2013081801000391

认证委托人: 北京福赛尔安全消防设备有限公司

地 址: 北京市北京经济技术开发区科创十四街 99 号 32 幢 A 座 401

生 产 者: 北京福赛尔安全消防设备有限公司 (H000264)

地 址: 北京市北京经济技术开发区科创十四街 99 号 32 幢 A 座 401

生 产 企 业: 北京福赛尔安全消防设备有限公司

地 址: 北京经济技术开发区科创十四街 99 号汇龙森科技园 32 幢 (3 层除外)

产 品 名 称: 火灾声光警报器

认 证 单 元: V6731

内 含: V6731(主型)

V6733

产 品 认 证 施 行 规 则 : CNCA-C18-01: 2014

产 品 认 证 施 行 细 则 : CCCF-HZBJ-01

产 品 认 证 基 本 模 式: 型式试验 + 企 业 质 量 保 证 能 力 和 产 品 一 致 性 检 查 +
获 证 后 生 产 现 场 抽 取 样 品 检 测 或 者 检 查

产 品 标 准 : GB 26851-2011

上 述 产 品 符 合 强 制 性 产 品 认 证 施 行 规 则 CNCA-C18-01: 2014、强 制 性 产 品
认 证 施 行 细 则 CCCF-HZBJ-01 的 要 求, 特 发 此 证。

首 次 发 证 日期: 2013-05-14

发 (换) 证 日期: 2018 年 05 月 14 日 有 效 期 至: 2023 年 05 月 13 日
本 书 证 的 有 效 性 需 依 靠 通 过 证 后 监 督 获 得 保 持

本 书 证 的 相 关 信 息 可 通 过 国 家 认 监 委 网 站 www.cnca.gov.cn 和
中 国 消 防 产 品 信 息 网 站 www.cccf.com.cn 查 询



中国认可
产品
PRODUCT
CNAS C073-P



公 安 部 消 防 产 品 合 格 评 定 中 心

中国 · 北京市东城区永外西革新里甲 108 号 100077

<http://www.cccf.net.cn>

A 0115050

国家消防电子产品质量监督检验中心
检验报告

No.Dz201300410

共 13 页 第 1 页

产品名称	火灾声光警报器	型 号	V6731
申请单位	北京福赛尔安全消防设备有限公司	检验类别	型式试验
制 造 商	北京福赛尔安全消防设备有限公司	生产日期	2012 年 10 月
生产企业	北京福赛尔安全消防设备有限公司	到样日期	2012 年 12 月 17 日
样品数量	6 只	检验日期	自 2012 年 12 月 25 日至 2013 年 2 月 19 日
样品状态	完好		
检验依据	GB 26851-2011		
检验项目	全项		
检 验 结 论	<p>我中心按国家标准 GB 26851-2011《火灾声和/或光警报器》的要求，对北京福赛尔安全消防设备有限公司生产的 V6731 型火灾声光警报器样品进行了型式试验。其中，SO₂腐蚀（耐久）、浪涌（冲击）抗扰度试验经补做合格。</p> <p>V6731 型火灾声光警报器样品满足 GB 26851-2011《火灾声和/或光警报器》的要求，经检验合格。</p> <p>V6733 型火灾声光警报器为 V6731 型火灾声光警报器的分型产品，经检验合格。</p> <p>分型产品与主型产品差异见产品描述。</p> <p>以下空白。</p>	 <p>(检验专用章)</p>	
备注			

批准: 刘祥华

审核: 王学来

编制: 刘伟利



中国国家强制性产品认证证书

CERTIFICATE FOR CHINA COMPULSORY PRODUCT CERTIFICATION

证书编号: 2017081801001930

认证委托人: 北京福赛尔安全消防设备有限公司

地 址: 北京市北京经济技术开发区科创十四街 99 号 32 幢 A 座 401

生 产 者: 北京福赛尔安全消防设备有限公司(H000264)

地 址: 北京市北京经济技术开发区科创十四街 99 号 32 幢 A 座 401

生产 企业: 北京福赛尔安全消防设备有限公司

地 址: 北京经济技术开发区科创十四街 99 号汇龙森科技园 32 幢(3 层除外)

产品 名称: 火灾光警报器

认 证 单 元: V6732

内 含: V6732(主型)

产品 认证实施规则: CNCA-C18-01: 2014

产品 认证实施细则: CCCF-HZBJ-01

产品 认证基本模式: 型式试验 + 企业质量保证能力和产品一致性检查 +
获证后生产现场抽取样品检测或者检查

产 品 标 准: GB 26851-2011

上述产品符合强制性产品认证实施规则 CNCA-C18-01: 2014、强制性产品
认证实施细则 CCCF-HZBJ-01 的要求, 特发此证。

首次发证日期: 2017-12-21

发(换)证日期: 2017 年 12 月 21 日 有效期至: 2022 年 12 月 20 日

本证书的有效性需依靠通过证后监督获得保持

本证书的相关信息可通过国家认监委网站 www.cnca.gov.cn 和
中国消防产品信息网站 www.cccf.com.cn 查询



中国认可
产品
PRODUCT
CNAS C073-P



公安部消防产品合格评定中心

中国·北京市东城区永外西革新里甲 108 号 100077

<http://www.cccf.net.cn>

A 0090555

国家消防电子产品质量监督检验中心
检验报告

No: Dz2017103877

共 10 页 第 1 页

产品名称	火灾光警报器	型 号	V6732
认证委托人	北京福赛尔安全消防设备有限公司	检验类别	型式试验
生 产 者	北京福赛尔安全消防设备有限公司	生产日期	2017 年 7 月
生产企业	北京福赛尔安全消防设备有限公司	抽 样 者	/
抽样基数	/	抽样地点	/
样品数量	6 只	抽样日期	/
样品状态	完好	受理日期	2017 年 8 月 18 日
检验依据	GB 26851-2011 《火灾声和/或光警报器》 CNCA-C18-01: 2014 《强制性产品认证实施规则 火灾报警产品》 CCCF-HZBJ-01 《强制性产品认证实施细则 火灾报警产品 火灾探测报警产品》		
检验项目	全部适用项目		
检 验 结 论	经检验，所检验项目符合 GB 26851-2011 《火灾声和/或光警报器》要求，按照上述检验依据综合判定为合格。 以下空白。		
备 注	报告中符号 “/” 表示无内容，“—” 表示不适用于该产品。		

批准:

刘宝华

审核:

孙海彦

编制:

郭锐



签发日期: 2017年8月27日



中国国家强制性产品认证证书
CERTIFICATE FOR CHINA COMPULSORY PRODUCT CERTIFICATION

证书编号: 2017081801001929

认证委托人: 北京福赛尔安全消防设备有限公司
地 址: 北京市北京经济技术开发区科创十四街 99 号 32 幢 A 座 401
生 产 者: 北京福赛尔安全消防设备有限公司(H000264)
地 址: 北京市北京经济技术开发区科创十四街 99 号 32 幢 A 座 401
生产 企 业: 北京福赛尔安全消防设备有限公司
地 址: 北京经济技术开发区科创十四街 99 号汇龙森科技园 32 幢(3 层除外)

产 品 名 称: 火灾声光警报器

认 证 单 元: V6735

内 含: V6735(主型)

产品认证实施规则: CNCA-C18-01: 2014

产品认证实施细则: CCCF-HZBJ-01

产品认证基本模式: 型式试验 + 企业质量保证能力和产品一致性检查 +
获证后生产现场抽取样品检测或者检查

产 品 标 准: GB 26851-2011

上述产品符合强制性产品认证实施规则 CNCA-C18-01: 2014、强制性产品
认证实施细则 CCCF-HZBJ-01 的要求, 特发此证。

首次发证日期: 2017-12-21

发(换)证日期: 2017 年 12 月 21 日 有效期至: 2022 年 12 月 20 日

本证书的有效性需依靠通过证后监督获得保持

本证书的相关信息可通过国家认监委网站 www.cnca.gov.cn 和
中国消防产品信息网站 www.cccf.com.cn 查询



中国认可
产品
PRODUCT
CNAS C073-P



公安部消防产品合格评定中心

中国·北京市东城区永外西革新里甲 108 号 100077

<http://www.cccf.net.cn>

A 0090556

国家消防电子产品质量监督检验中心
检验报告

No: Dz2017103876

共 12 页第 1 页

产品名称	火灾声光警报器	型号	V6735
认证委托人	北京福赛尔安全消防设备有限公司	检验类别	型式试验
生产者	北京福赛尔安全消防设备有限公司	生产日期	2017 年 7 月
生产企业	北京福赛尔安全消防设备有限公司	抽样者	/
抽样基数	/	抽样地点	/
样品数量	6 只	抽样日期	/
样品状态	完好	受理日期	2017 年 8 月 18 日
检验依据	GB 26851-2011《火灾声和/或光警报器》 CNCA-C18-01: 2014《强制性产品认证实施规则 火灾报警产品》 CCCF-HZBJ-01《强制性产品认证实施细则 火灾报警产品 火灾探测报警产品》		
检验项目	全部适用项目		
检验结论	经检验，所检验项目符合 GB 26851-2011《火灾声和/或光警报器》要求，按照上述检验依据综合判定为合格。 以下空白。		
备注	报告中符号 “/” 表示无内容，“—” 表示不适用于该产品。		

批准: 刘善华 审核: 李伟 编制: 李伟



签发日期: 2017年9月27日



中国国家强制性产品认证证书
CERTIFICATE FOR CHINA COMPULSORY PRODUCT CERTIFICATION

证书编号: 2014081801000741

委托方: 北京福赛尔安全消防设备有限公司
所在地: 北京市北京经济技术开发区科创十四街 99 号 32 幢 A 座 401
制造商: 北京福赛尔安全消防设备有限公司 (H000264)
所在地: 北京市北京经济技术开发区科创十四街 99 号 32 幢 A 座 401
生产厂: 北京福赛尔安全消防设备有限公司
所在地: 北京经济技术开发区科创十四街 99 号汇龙森科技园 32 幢 (3 层除外)
产品名称: 火灾显示盘
认证单元: V6761
内含: V6761 (主型)

产品认证实施规则: CNCA-09C-044:2011

产品认证模式: 工厂质量管理体系审核+认证发证检验+认证后监督

产品标准: GB17429-2011, GB/T19001-2008

上述产品符合强制性认证实施规则 CNCA-09C-044:2011 的要求, 特发此证。

首次发证日期: 2014-10-08

发(换)证日期: 2014 年 10 月 08 日 有效期至: 2019 年 10 月 07 日

本证书的有效性需依靠通过证后监督获得保持

本证书的相关信息可通过国家认监委网站 www.cnca.gov.cn 和

中国消防产品信息网站 www.cccf.com.cn 查询



产品认证
CNAS OJ73-B



公安部消防产品合格评定中心

中国·北京市东城区永外西革新里甲 108 号 100077

<http://www.cccf.net.cn>

A 0011507

国家消防电子产品质量监督检验中心
检验报告

No.Dz201410594

共 9 页 第 1 页

产品名称	火灾显示盘	型 号	V6761
申请单位	北京福赛尔安全消防设备有限公司	检验类别	型式试验
制造商	北京福赛尔安全消防设备有限公司	生产日期	2014年5月
生产企业	北京福赛尔安全消防设备有限公司	受理日期	2014年5月21日
样品数量	2台	样品状态	完好
检验依据	GB 17429-2011		
检验项目	全项		
检验结论	<p>我中心按国家标准 GB 17429-2011《火灾显示盘》的要求，对北京福赛尔安全消防设备有限公司生产的 V6761 型火灾显示盘样品进行了型式试验。其中，电快速瞬变脉冲群抗扰度试验经补做合格。</p> <p>V6761 型火灾显示盘样品满足 GB 17429-2011《火灾显示盘》的要求，经检验合格。</p> <p>以下空白。</p>		
备注			

签发日期: 2014 年 7 月 21 日



批准: 刘建华 审核: 高波 编制: 张伟华



中国国家强制性产品认证证书

CERTIFICATE FOR CHINA COMPULSORY PRODUCT CERTIFICATION

证书编号: 2013081801000547

认证委托人: 北京福赛尔安全消防设备有限公司

地 址: 北京市北京经济技术开发区科创十四街 99 号 32 幢 A 座 401

生 产 者: 北京福赛尔安全消防设备有限公司 (H000264)

地 址: 北京市北京经济技术开发区科创十四街 99 号 32 幢 A 座 401

生产企 业: 北京福赛尔安全消防设备有限公司

地 址: 北京经济技术开发区科创十四街 99 号汇龙森科技园 32 幢 (3 层除外)

产 品 名 称: 火灾显示盘

认 证 单 元: V6762

内 含: V6762 (主型)

产品认 证实施规则 : CNCA-C18-01: 2014

产品认 证实施细 则 : CCCF-HZBJ-01

产品认 证基本模式: 型式试验 + 企业质量保证能力和产品一致性检查 +
获证后生产现场抽取样品检测或者检查

产 品 标 准: GB 17429-2011

上述产品符合强制性产品认 证实施规则 CNCA-C18-01: 2014、强制性产品
认 证实施细 则 CCCF-HZBJ-01 的要求, 特发此证。

首次发证日期: 2013-07-08

发(换)证日期: 2018 年 07 月 08 日 有效期至: 2023 年 07 月 07 日

本证书的有效性需依靠通过证后监督获得保持

本证书的相关信息可通过国家认监委网站 www.cnca.gov.cn 和
中国消防产品信息网站 www.cccf.com.cn 查询



中国认可
产品
PRODUCT
CNAS C073-P



公安部消防产品合格评定中心

中国 · 北京市东城区永外西革新里甲 108 号 100077

<http://www.cccf.net.cn>


A 0107339


国家消防电子产品质量监督检验中心
检验报告

No.Dz201300667

共6页 第1页

产品名称	火灾显示盘	型 号	V6762
申请单位	北京福赛尔安全消防设备有限公司	检验类别	型式试验
制造商	北京福赛尔安全消防设备有限公司	生产日期	2013年1月
生产企业	北京福赛尔安全消防设备有限公司	到样日期	2013年2月26日
样品数量	2台	检验日期	自 2013年3月5日 至 2013年4月2日
样品状态	完好		
检验依据	GB 17429-2011		
检验项目	全项		
检 验 结 论	<p>我中心按国家标准 GB 17429-2011《火灾显示盘》的要求，对北京福赛尔安全消防设备有限公司生产的V6762型火灾显示盘样品进行了型式试验。其中，恒定湿热（运行）试验经补做合格。</p> <p>V6762 型火灾显示盘样品满足 GB 17429-2011《火灾显示盘》的要求，经检验合格。</p> <p>以下空白。</p>	 (检验专用章) 签发日期: 2013年4月26日	
备注			

批准: 

审核: 

编制: 



中国国家强制性产品认证证书

CERTIFICATE FOR CHINA COMPULSORY PRODUCT CERTIFICATION

证书编号: 2013081801000380

认证委托人: 北京福赛尔安全消防设备有限公司

地 址: 北京市北京经济技术开发区科创十四街 99 号 32 幢 A 座 401

生 产 者: 北京福赛尔安全消防设备有限公司(H000264)

地 址: 北京市北京经济技术开发区科创十四街 99 号 32 幢 A 座 401

生 产 企 业: 北京福赛尔安全消防设备有限公司

地 址: 北京经济技术开发区科创十四街 99 号汇龙森科技园 32 幢(3 层除外)

产 品 名 称: 消防控制室图形显示装置

认 证 单 元: V6511

内 含: V6511(主型)

产品认证实施规则: CNCA-C18-01: 2014

产品认证实施细则: CCCF-HZBJ-01

产品认证基本模式: 型式试验 + 企业质量保证能力和产品一致性检查 +

获证后生产现场抽取样品检测或者检查

产 品 标 准: GB 16806-2006

上述产品符合强制性产品认证实施规则 CNCA-C18-01: 2014、强制性产品

认证实施细则 CCCF-HZBJ-01 的要求, 特发此证。

首 次 发 证 日 期: 2013-05-14

发(换)证日期: 2018 年 05 月 14 日 有效期至: 2023 年 05 月 13 日

本证书的有效性需依靠通过证后监督获得保持

本证书的相关信息可通过国家认监委网站 www.cnca.gov.cn 和

中国消防产品信息网站 www.cccf.com.cn 查询



中国认可
产品
PRODUCT
CNAS C073-P



公安部消防产品合格评定中心

中国·北京市东城区永外西革新里甲 108 号 100077

<http://www.cccf.net.cn>

A 0128278

国家消防电子产品质量监督检验中心
检验报告

No:Dz201300293

共 8 页 第 1 页

产品名称	消防控制室图形显示装置	型 号	V6511
申请单位	北京福赛尔安全消防设备有限公司	检验类别	型式试验
制 造 商	北京福赛尔安全消防设备有限公司	生产日期	2012 年 12 月
生产企业	北京福赛尔安全消防设备有限公司	到样日期	2012 年 12 月 17 日
样品数量	1 台	检验日期	自 2012 年 12 月 20 日 至 2013 年 1 月 31 日
样品状态	完好		
检验依据	GB 16806-2006		
检验项目	全项		
检 验 结 论	<p>我中心按国家标准 GB 16806-2006《消防联动控制系统》的要求，对北京福赛尔安全消防设备有限公司生产的 V6511 型消防控制室图形显示装置样品进行了型式试验。其中，浪涌（冲击）抗扰度试验经两次补做合格。</p> <p>V6511 型消防控制室图形显示装置样品满足 GB 16806-2006《消防联动控制系统》的要求，经检验合格。</p> <p>以下空白。</p>	 (检验专用章) 签发日期：二〇一三年二月四日	
备 注			

批准：

刘建华

审核：

王学来

编制：

王海行



中国国家强制性产品认证证书
CERTIFICATE FOR CHINA COMPULSORY PRODUCT CERTIFICATION

证书编号：2013081801000875

委托方：北京福赛尔安全消防设备有限公司
所在地：北京市北京经济技术开发区科创十四街 99 号 32 幢 A 座 401
制造商：北京福赛尔安全消防设备有限公司 (H000264)
所在地：北京市北京经济技术开发区科创十四街 99 号 32 幢 A 座 401
生产厂：北京福赛尔安全消防设备有限公司
所在地：北京经济技术开发区科创十四街 99 号汇龙森科技园 32 幢 (3 层除外)
产品名称：传输设备
认证单元：V6911
内含：V6911(主型)

产品认证实施规则：CNCA-09C-044:2011

产品认证模式：工厂质量管理体系审核+认证发证检验+认证后监督

产品标准：GB16806-2006, GB/T19001-2008

上述产品符合强制性认证实施规则 CNCA-09C-044:2011 的要求，特发此证。

首次发证日期：2013-11-11

发（换）证日期：2013 年 11 月 11 日 有效期至：2018 年 11 月 10 日

本证书的有效性需依靠通过证后监督获得保持

本证书的相关信息可通过国家认监委网站 www.cnca.gov.cn 和

中国消防产品信息网站 www.cccf.com.cn 查询



产品认证
CNAS C073-P



公安部消防产品合格评定中心

中国·北京市东城区永外西革新里甲 108 号 100077

<http://www.cccf.net.cn>

A 0023134

国家消防电子产品监督检验中心
检验报告

No.Dz201302384

共9页 第1页

产品名称	传输设备	型 号	V6911
申请单位	北京福赛尔安全消防设备有限公司	检验类别	型式试验
制造 商	北京福赛尔安全消防设备有限公司	生产日期	2013年6月
生产企业	北京福赛尔安全消防设备有限公司	到样日期	2013年6月19日
样品数量	2台	检验日期	自 2013年6月21日至 2013年8月5日
样品状态	完好		
检验依据	GB 16806-2006		
检验项目	全项		
检 验 结 论	我中心按国家标准 GB 16806-2006《消防联动控制系统》的要求，对北京福赛尔安全消防设备有限公司生产的 V6911 型传输设备样品进行了型式试验。 V6911 型传输设备样品满足 GB 16806-2006《消防联动控制系统》的要求，经检验合格。 以下空白。		(检验专用章) 签发日期: 2013年9月23日
备注			

批准: 刘善华

审核: 林强

编制: 刘善华



中国国家强制性产品认证证书
CERTIFICATE FOR CHINA COMPULSORY PRODUCT CERTIFICATION

证书编号：2015081801000646

认证委托人：北京福赛尔安全消防设备有限公司
地 址：北京市北京经济技术开发区科创十四街 99 号 32 幢 A 座 401
生 产 者：北京福赛尔安全消防设备有限公司(H000264)
地 址：北京市北京经济技术开发区科创十四街 99 号 32 幢 A 座 401
生产 企 业：北京福赛尔安全消防设备有限公司
地 址：北京经济技术开发区科创十四街 99 号汇龙森科技园 32 幢(3 层除外)

产 品 名 称：测量范围为 0~100%LEL 的点型可燃气体探测器

认 证 单 元：JTQ-BM-V6671

内 含：JTQ-BM-V6671(主型)

产 品 认 证 实 施 规 则：CNCA-C18-01: 2014

产 品 认 证 实 施 细 则：CCCF-HZBJ-01

产 品 认 证 基 本 模 式：型式试验 + 企业质量保证能力和产品一致性检查 +
获证后生产现场抽取样品检测或者检查

产 品 标 准：GB 15322.1-2003

上述产品符合强制性产品认证实施规则 CNCA-C18-01: 2014、强制性产品

认 证 实 施 细 则 CCCF-HZBJ-01 的要求，特发此证。

首 次 发 证 日 期：2015-06-11

发（换）证日期：2015 年 06 月 11 日 有 效 期 至：2020 年 06 月 10 日

本证书的有效性需依靠通过证后监督获得保持

本证书的相关信息可通过国家认监委网站 www.cnca.gov.cn 和

中国消防产品信息网站 www.cccf.com.cn 查询



产品认证
CNAS O73-E



公安部消防产品合格评定中心

中国·北京市东城区永外西革新里甲 108 号 100077

<http://www.cccf.net.cn>



A 0039874

国家消防电子产品质量监督检验中心
检验报告

No: Dz201422890

共 8 页 第 1 页

产品名称	测量范围为 0~100%LEL 的点型可燃气体探测器	型 号	JTQ-BM-V6671
认证委托人	北京福赛尔安全消防设备有限公司	检验类别	型式试验
生产者	北京福赛尔安全消防设备有限公司	生产日期	2014 年 5 月
生产企业	北京福赛尔安全消防设备有限公司	抽 样 者	/
抽样基数	/	抽样地点	/
样品数量	12 只	抽样日期	/
样品状态	完好	受理日期	2014 年 9 月 30 日
检验依据	GB 15322. 1-2003《可燃气体探测器 第 1 部分：测量范围为 0~100%LEL 的点型可燃气体探测器》		
检验项目	全项		
检 验 结 论	经检验，所检验项目符合 GB 15322. 1-2003《可燃气体探测器 第 1 部分：测量范围为 0~100%LEL 的点型可燃气体探测器》的要求，按照上述检验依据综合判定为合格。 以下空白。		
备注	报告中符号 “/” 表示无内容，“—” 表示不适用于该产品。		

批准:  审核:  编制: 





中国国家强制性产品认证证书
CERTIFICATE FOR CHINA COMPULSORY PRODUCT CERTIFICATION

证书编号: 2015081801000647

认 证 委 托 人: 北京福赛尔安全消防设备有限公司
地 址: 北京市北京经济技术开发区科创十四街 99 号 32 幢 A 座 401
生 产 者: 北京福赛尔安全消防设备有限公司(H000264)
地 址: 北京市北京经济技术开发区科创十四街 99 号 32 幢 A 座 401
生 产 企 业: 北京福赛尔安全消防设备有限公司
地 址: 北京经济技术开发区科创十四街 99 号汇龙森科技园 32 幢(3 层除外)

产 品 名 称: 可燃气体报警控制器

认 证 单 元: JB-QB-V6871

内 含: JB-QB-V6871(主型)

产 品 认 证 施 行 规 则 : CNCA-C18-01: 2014

产 品 认 证 施 行 细 则 : CCCF-HZBJ-01

产 品 认 证 基 本 模 式: 型式试验 + 企 业 质 量 保 证 能 力 和 产 品 一 致 性 检 查 +
获 证 后 生 产 现 场 抽 取 样 品 检 测 或 者 检 查

产 品 标 准 : GB 16808-2008

上 述 产 品 符 合 强 制 性 产 品 认 证 施 行 规 则 CNCA-C18-01: 2014、强 制 性 产 品
认 证 施 行 细 则 CCCF-HZBJ-01 的 要 求，特 发 此 证。

首 次 发 证 日期: 2015-06-11

发(换)证日期: 2015 年 06 月 11 日 有 效 期 至: 2020 年 06 月 10 日

本 证 书 的 有 效 性 需 依 靠 通 过 证 后 监 督 获 得 保 持

本 证 书 的 相 关 信 息 可 通 过 国 家 认 监 委 网 站 www.cnca.gov.cn 和
中 国 消 防 产 品 信 息 网 站 www.cccf.com.cn 查 询



产 品 认 证
CNAS C073-P



发证机构名称(盖章)

公安部消防产品合格评定中心

中国·北京市东城区永外西革新里甲 108 号 100077
<http://www.cccf.net.cn>




A 0039875

国家消防电子产品质量监督检验中心
检验报告

No: Dz201422924

共 12 页 第 1 页

产品名称	可燃气体报警控制器	型 号	JB-QB-V6871
认证委托人	北京福赛尔安全消防设备有限公司	检验类别	型式试验
生 产 者	北京福赛尔安全消防设备有限公司	生产日期	2014 年 5 月
生产企业	北京福赛尔安全消防设备有限公司	抽 样 者	/
抽样基数	/	抽样地点	/
样品数量	2 台	抽样日期	/
样品状态	完好	受理日期	2014 年 9 月 30 日
检验依据	GB 16808-2008《可燃气体报警控制器》		
检验项目	全项		
检 验 结 论	<p>经检验，所检验项目符合 GB 16808-2008《可燃气体报警控制器》要求，按照上述检验依据综合判定为合格。</p> <p>以下空白。</p>		
备 注	报告中符号“/”表示无内容，“—”表示不适用于该产品。		

批准:  审核:  编制: 





北京福赛尔安全消防设备有限公司

地址：北京经济技术开发区科创十四街 99 号

汇龙森科技园 32 号楼

邮编：100176

电话：010 56691188

传真：010 56691100

网址：[Http://www.vsail.com.cn](http://www.vsail.com.cn)