

检 验 报 告

报告书编号: H-20120135


共 2 页 第 1 页


产 品 名 称	纳米级水性外墙底漆	型 号 规 格	II型
生 产 日 期/批 号	2012-2-3	商 标	紫荆花
样 品 数 量	1L	样 品 等 级	合格品
委 托 单 位	紫荆花制漆(成都)有限公司	生 产 单 位	紫荆花制漆(成都)有限公司
委 托 单 位 地 址	成都市新都区大丰镇华美村	生 产 单 位 地 址	成都市新都区大丰镇华美村
委 托 单 位 邮 编	610504	生 产 单 位 邮 编	610504
委 托 单 位 电 话	68816002	生 产 单 位 电 话	68816002
抽 样 地 点	/	送 样 人 员	蒲希贤
委 托 单 编 号	0012522	抽 样 日 期	/
样 品 到 达 日 期	2012-2-21	检 查 封 样 人 员	/
样 品 编 号	135#	封 样 / 样 品 状 态	完好, 塑料罐装
抽 样 基 数	/	送 样 单 位	同委托单位
检 验 日 期	2012-2-27~2012-3-9	任 务 来 源	/
检 验 地 址	成都市永丰路16号		
检 验 依 据	JG/T 210-2007 建筑内外墙用底漆		
检 验 结 论	经检验, 合格。		
备 注			


报告专用章

 质量监督



批准: 

审核: 

主检: 

检验报告

报告书编号: H-20120135

共 2 页 第 2 页

序号	检验项目	技术要求	单位	检验结果	单项评定
1	容器中状态	无硬块, 搅拌后呈均匀状态	----	符合	合格
2	施工性	刷涂无障碍	----	符合	合格
3	低温稳定性	不变质	----	符合	合格
4	涂膜外观	正常	----	符合	合格
5	干燥时间(表干)	≤ 2	h	<2	合格
6	耐水性	96h无异常	----	符合	合格
7	耐碱性	48h无异常	----	符合	合格
8	附着力	≤ 2	级	1	合格
9	透水性	≤ 0.5	mL	0.3	合格
10	抗泛碱性	48h无异常	----	符合	合格
11	抗盐析性	72h无异常	----	符合	合格

----- 以下空白 -----

